

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” na remont kompleksowy pomieszczeń KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19.

1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy informuje, że w dniu 27.08.2009 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie:

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót, część: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Zakres robót objętych ST pkt 1. Budynek główny pkt 1.10 Stolarka okienna i drzwiowa poz. 71-76 dotyczące montażu drzwi wewnętrznych, klasy B, przeciwpożarowych, PIN oraz ścianki z drzwiami wew. PCV-PIN zawierają informację, iż należy je zamontować zgodnie z zestawieniem stolarki i zaleceniami zamawiającego. Zestawienie stolarki znajdujące się w stanowiącej załącznik do SIWZ dokumentacji technicznej zawiera wyłącznie okna oraz zewnętrzne drzwi PCV.

W związku z powyższym prosimy o załączenie zestawienia stolarki obejmującego w.wym. drzwi lub określenie, czy ma to być stolarka standardowa w swojej klasie, ewentualnie podanie szczegółowych założeń pozwalających na wycenę tych elementów tak, aby spełniały założenia poczynione w trakcie opracowywania PT.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzwi wewnętrzne, klasy B, przeciwpożarowe, PIN oraz ścianki z drzwiami wewnętrznymi PCV-PIN należy przyjąć przy wycenie jako standardowe w swojej klasie, zgodnie z danymi zawartymi w przedmiarze.

2) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ tj. dodaje rys. 14 a i rys. 14 b jako bardziej czytelne do wyceny zestawienie stolarki na okna i zewnętrzne drzwi PCV.