

Szczecin, dnia 02.09.2009 r.

ZZ-2380-66/09

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” na remont kompleksowy pomieszczeń KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy informuje, że w dniu 01.09.2009 r. kolejny Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie :

W załączniku Przedmiar elektryczny brak pozycji przedmiarów do CCTV. Natomiast w dokumentacji wg rysunków powinno być 8 kamer (3 wewnętrzne, 5 zewnętrznych).

Według opisu z dokumentacji powinno być: „W budynku znajduje się system telewizji dozorowej. Stanowisko obserwacji znajduje się w dyżurce. Proponuje się rozbudowę systemu o kamerę w poczekalni oraz przy wjeździe na teren. Przy doborze kamer i obiektywów należy uwzględnić wielkość nadzorowanych obszarów oraz warunki oświetleniowe. Na stanowisku obserwacji należy przewidzieć miejsce na montaż urządzeń takich jak monitory, rejestratory i konsole sterujące.

Instalację wykonać przewodami do TV dozorowej z żyłami sterowniczymi typu YASp 75-0,8/3,7 + 2x0,75 mm². Przewody należy układać odpowiednio w korytkach instalacyjnych i pod tynkiem.

W pokoju niebieskim zaprojektowano niezależny system monitorujący ze stanowiskiem obserwacji w pokoju okazań”.

Czy należy uwzględnić ww. pracę w wycenie czy też będzie udostępniony przedmiar dot. instalacji CCTV ?

Odpowiedź:

Załączone do ww. dokumentacji przetargowej kosztorysy elektryczne zarówno przedmiar jak i nakładczy obejmują zgodnie z nazwą zakres robót na II i III piętrze ww. zadania, dlatego nie ma w nich wykazanej instalacji CCTV znajdujących się na niższych kondygnacjach obiektu KPP w Gryficach oraz na zewnątrz obiektu.

Powyższe uzasadnienie dotyczy również instalacji CCTV w pokoju „niebieskim”, który znajduje się na parterze obiektu.