

ZZ-2380-92/2009

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej „ustawą” na docieplenie obiektu Komisariatu Policji w Mierzynie ul. Welecka 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający informuje, że w dniu 26.10.2009 r. wpłynęło następujące pytania do treści siwz:

Pytanie nr 1:

„Czy obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe mają być z blachy powlekanej: plastizol czy poliester, jaki kolor?

- czy z blachy ocynk?
- czy z blachy tytan cynk?”

Odpowiedź:

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe mają być wykonane z blachy ocynk gr 0,55 mm oraz uchwyty do rynien i rur spustowych ocynkowane, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do specyfikacji.

Wykonano w 1 egz.

Egz. nr 1 – a/a, internet

Wyk. A.O.