



Uwagi:
 1. Instalacje w pokojach biurowych wykonać przewodem YDYp 3x1,5 oraz 3x2,5mm, układnym pod tynk Osprzęd podtynkowy
 2. Na strychu instalacja przewodem YDYo w rurkach RL22 układanych na uchwytych na drzewie. Osprzęt szczelny.

⊙	Beryl N 22/200 2x26W EVG
⊙ ^{AAw}	Beryl N 22/200 2x26W EVG Aw
⊙ ^{AJ}	Beryl N 22/200 2x18W EVG
⊙ ^{AJAw}	Beryl N 22/200 2x18W EVG Aw
⎓ ^B	Rubin T5 2x28W PPAR EVG
⎓ ^C	Rubin T5 2x35W PPAR EVG
⊙ ^D	Ametyst 2x24W IP65 EVG
⎓ ^E	Helios 8W 3h IP44
⎓ ^{EP}	Helios DS 8W 3h IP44
×	Oprawa szczelna IP65

RZUT PODDASZA

Projektant	inż. Henryk Gałgański	27/64	te-ar szczecin BIURO PROJEKTOWE TECHNOLOGII I UL. KADŁUBKA 41/23, 71-524 SZCZECIN TEL.(091) 4212477, TEL/FAX(091) 4230413 TEL. KOM. 0801 730 938 e-mail: te-ar.jan.kislewicz@neostrada.pl
Opracował	inż. Henryk Gałgański		
Sprawdził	mgr inż. JAN KISIELEWICZ		
Dyrektor biura	mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/64	
Obiekt:	Komisariat Policji Szczecin Dąbłę		Nr umowy:
Adres:	Szczecin, ul. Pomorska 15, dz. nr 4/6, obręb 4034,		
Instalacje elektryczne	Skala: 1:100		Nr rys.: 6
Treść:	RZUT PODDASZA		Data: 09.2008.