

ZZ-2380-55/11

**Informacja na stronę internetową**

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na przebudowę i modernizację obiektów oraz infrastruktury technicznej KP w Szczecinie Dąbiu przy ul. Pomorskiej 15 – III etap.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Czy w instalacjach SWiN i KD, SAP, CCTV są zamontowane urządzenia zgodne z dokumentacją, proszę o potwierdzenie jakie urządzenia zamontowano:

- SAP w oparciu o urządzenia POLON-ALFA 4200?
- SWiN KD w oparciu o urządzenia Satel Integra oraz Roger CPR32?
- CCTV w oparciu o urządzenia D-MAX rejestratory DVR1690H?

**Odpowiedź Ad.1.**

- instalacja SAP : zamontowano centralę POLON-ALFA 4200
- instalacja SWiN ,KD : instalacja wykonana na urządzeniach Satel Integra oraz Roger CPR32
- instalacja CCTV: rejestrator DVR1680S -2 szt. firmy D-MAX

**Pytanie 2**

W przedmiarach instalacji CCTV brak klawiatury sterującej kamerą obrotową, czy jest zamontowany w I, II etapie jeśli jest zamontowane proszę o podanie typu klawiatury i rejestratora cyfrowego.

**Odpowiedź Ad.2**

- zamontowano 2 klawiatury sterujące DCK-500A firmy D-MAX

**Pytanie 3**

Co Zamawiający ma na myśli (Rozbudowa wizualizacji (SWN SAP, KD, TVU) – INPRO-BMS) czy oprogramowanie INPRO-BMS wraz z komputerem jest zamontowane i uruchomione w I, II etapie jeśli chodzi o rozbudowę o jakie urządzenie należy rozbudować?

**Odpowiedź Ad.3**

- oprogramowanie wraz komputerem zamontowano w poprzednich etap, przewidzieć należy rozbudowę programową o elementy z 3 etapu: SWiN i SAP

**Pytanie 4**

Brak w przedmiarach CCTV rejestratora cyfrowego czy jest zamontowany w I, II etapie?

**Odpowiedź Ad.4**

- zamontowano rejestrator p.Ad.1

**Pytanie 5**

Brak w przedmiarach teletechniki szafy czy jest zamontowana w I, II etapie?

**Odpowiedź Ad.5**

- zamontowano w poprzednich etapach

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonano w 1 egz.

Egz. nr 1 – a/a

Wyk. A.O. N.