

ZZ-2380-82/11

Informacja na stronę internetową

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na „KPP Łobez-Remont kompleksowy, ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez-II etap”.p.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W siwz ustęp V punkt 1.1)a widnieje zapis: a) za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna posiadanie uprawnień do wykonywania działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo atomowe, polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu,

W związku z tym, iż w projekcie nie występują izotopowe czujki dymu, prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania zezwolenia Prezesa Agencji Atomistyki na obrót, instalowanie oraz obsługę izotopowych czujek dymu. W projekcie technicznym, STWIOR oraz przedmiarach występują czujki dymu jonizacyjne, na montaż których wymagane jest zezwolenie PAA.

Wykonano w 1 egz.

Egz. nr 1 – a/a

zamieszczono w internecie