

ZESTAWIENIE PŁYT KORYTKOWYCH

DKZ 180 – SZT.12  
DKZ 180/30 – SZT.2  
DKZ 210 – SZT.81  
DKZ 210/30 – SZT.3  
DKZ 240 – SZT.37  
DKZ 270 – SZT.33  
DKZ 270/30 – SZT.1  
DKZ 300 – SZT.37  
DKZ 300/30 – SZT.1

UWAGI

1. Płyty korytkowe oddylatować na całym obwodzie od ogniomuru przekładką ze styropianu gr. 2cm.  
2. Uzupełnienia monolityczne przy kominach wykonać jako płytę gr. 10cm z betonu C12/15 (B15) zbrojoną prętami  $\phi 6$  co 12cm, pręty rozdzielcze  $\phi 6$  co 20cm (stal A-0).

SZCZEGÓŁY WYMIAROWE ORAZ SPOSÓB ZBROJENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZAWARTO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

BETON C20/25 (B25)  
STAL A-IIIIN (BS1500)

KONSTRUKCJA				
INWESTPROJEKT – ZACHÓD				
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				
nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	KOSZEWY UL. PIASKA			
temat rysunku	UKŁAD PŁYT KORYTKOWYCH			skala 1:50
projektant	mgr inż. T. Kuczyński	projekt	mgr inż. T. Kuczyński	tytuł rys. K-7
opracowanie	mgr inż. T. Kuczyński	opracowanie	mgr inż. T. Kuczyński	tytuł rys. K-7