



PRZEWODY NIEOZNACZONE - 0.5mm

NIE ZAMIENIAĆ L1 Z L2

MONTAŻ OSPRZĘTU W PUSZKACH 60mm Z WKRĘTAMI MOCUJĄCYMI

L2 - OZNACZYĆ KOLOREM NIEBIESKIM

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
adres	ul. Polna 25, Szczecinek dz. nr28/28			
temat rysunku	PROJEKT SYSTEMU PRZYZWOWEGO PODŁĄCZENIE PRZYCISKÓW ALARMOWYCH			skala -
projektant	Piotr Kardas	podpis	data 12.2008	nr rys PRZY/04
asystent proj.	Krzysztof Pietrzak	podpis	data 12.2008	nr strony
sprawdz.		podpis	data 12.2008	