

LEGENDA

- OPRAWA NASTROPOWA TYP ABD 235/218 SG EVG + DGD IP44
- OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT TYP ECALUX DLE 235/218 SG EVG + DGD IP44
- OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT TYP ECALUX DLE 235/218 SG EVG
- PROJEKTOR TYP DISPLAY HIT-DE 70W-D
- OPRAWA NASTROPOWA TYP ABR 258 OS EVG IP40
- AGALIGHT AMETYST TC-L 2x18W
- WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIA
- PRZEŁĄCZNIK OŚWIETLENIA
- MODUŁ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
- WYŁĄCZNIK SCHODOWY
- WYŁĄCZNIK BISTABILNY
- OŚWIETLENIE PODSTAWOWE ZASILANE Z RP2
- OŚWIETLENIE REZERWOWANE ZASILANE Z RR2
- OBWODY WENTYLACJI ZASIALANE Z RP2
- OPRAWA NASTROPOWA TYP LF 236 OS EVG IP40
- OPRAWA NASTROPOWA TYP PCAMI 258 EVG IP65
- OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT TYP EBREL 154 SG EVG
- OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT TYP EBREL 149 SG EVG
- OPRAWA NASTROPOWA TYP ABR 236 SG EVG
- OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT TYP EBRME 236 OS EVG IP40
- OPRAWA NASTROPOWA TYP PCAMI 258 EVG IP65
- OPRAWA NASTROPOWA TYP PCAMI 236 EVG IP65
- OPRAWA NASTROPOWA TYP PCAMI 218 EVG IP65
- OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT TYP EBRME 236 SG EVG
- OPRAWA NASTROPOWA NORKA 745 267 ADELSHEIM, LA, PC opal white
- OPRAWA NASTROPOWA NORKA 745 27 ADELSHEIM, LA, PC opal white

UWAGA:

W pokojach zatrzymań lampy typu NORKA 745 27 umieścić nad biurkami tak, aby na powierzchni pracy osiągnąć natężenie oświetlenia $E_{śr} \geq 300lx$.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK BIUROWY POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI		branża elektryczna
adres	ul. Polna 25, dz. nr. 28/28,Szczecinek		
temat rysunku	Plan rozmieszczenia oświetlenia.Parter		skala 1:100
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/WŁ	podpis	data 11.2008
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machałowski	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis	nr rys E-3b
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis	