



**UWAGA:**  
1. Połączenia przewodów alarmowych z istniejącym rurociągiem wykonać za pomocą tulejek zaciskowych następnie przez lutowanie zgodnie z wytycznymi systemu.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD					
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9					
nazwa obiektu	ZESPÓŁ BUDYNKÓW POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI W SZCZECINKU				branża
adres	ul. Polna, 78-400 Szczecinek				
temat rysunku	SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ Usunięcie kolizji istniejącej sieci 2x Ø300 z projektowanym budynkiem.				skala
projektant	inż. Tadeusz Augustyniak	podpis	data 10.2008		nr rys
asystent proj.	inż. M. Augustyniak	podpis	data 10.2008		4
sprawdz.	inż. Tadeusz Rakoczy	podpis	data 10.2008		nr strony
	nr upr. 1703/60				