



pp 130.00 m.n.p.m					
1	Rzędna terenu.	138,48	138,48		
2	Rzędna osi rurociągu	136,64	136,67		
3	Zagłębienie	1,84	1,81		
4	Spadki Średnice, materiał	0,4 % PE-HD PE80 Ø32x2,3 SDR 17 Pn10			
5	Odległości	1,20	3,30	1,00	5,00
6	Odległości od początku	0,00	1,20	4,50	5,50

4w

5w

6w

7w

INWESTPROJEKT – ZACHÓD					
Spółka z o.o. 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 17/9					
NAZWA OBIEKTU		POWIATOWA KOMENDA POLICJI W SZCZECINKU			
ADRES		ul. POLNA 25, dz. nr 28/28			
PRZEDMIOT RYSUNKU		PROFIL PRZYŁĄCZA WODY DO BUD. NR 2			
PROJEKTANT		inż. Tadeusz Augustyniak nr upr. 209/79/WML 376/94/WL	POOPS	DATA	SKALA
ASISTENT PROJEKTANTA		mgr inż. Paweł Groberek	POOPS	DATA	INST. SAN.
SPRAWDZAJĄCY		inż. Tadeusz Rótkoczy nr upr. 1703/60 art.363	POOPS	DATA	NR RYS.
				podziemnik 2008	NR STR.
					13