



UWAGA: Szerokość dna wykopu powinna zapewnić min. 15 cm odstepu między rurociągami i min. 15 cm między rurociągiem a ścianą wykopu.
Dla rurociągów średnicy powyżej 200 mm odstep między rurociągami powinien wynosić min. 20 cm.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	ZESPÓŁ BUDYNKÓW POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI W SZCZECINKU			branża
adres	ul. Polna , 78-400 Szczecinek dz.nr 28/28			
temat rysunku	SZCZEGÓŁÓ UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE Usunięcie kolizji istniejącej sieci 2x Ø300 z projektowanym budynkiem.			skala
projektant	inż. Tadeusz Augustyniak nr upr. 209/79/WML, 376/94WL	podpis	data 10.2008	nr rys 5 nr strony
asystent proj.	inż. M. Augustyniak	podpis	data 10.2008	
sprawdz.	inż. Tadeusz Rakoczy nr upr. 1703/60	podpis	data 10.2008	