



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

78-400 Szczecinek, ul. Cieślaka 6a

tel. (0-94) 37-432-33, faks (0-94) 37-407-35

TE/7031-90/04/.....⁸⁵⁴⁶08

Szczecinek 25.04.2008 r.

KWP w Szczecinie
05 MAJ 2008
Wpłynęło, dnia200..... r.
Nr 2M-942/08

**Komenda Wojewódzka
Policji
w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin**

Dotyczy: **Warunki techniczne nr 90/2008 na podłączenie do sieci wod-kan. i deszczowej
działki nr 28/19 przy ulicy Polnej 25 w Szczecinku.**

1. Zasilenie nieruchomości w wodę - z sieci wodociągowej DN 150 mm w ulicy Polnej.
2. Wyposażyć przyłącze w zasuwę odcinającą, zawory za i przed wodomierzem i zawór antyskażeniowy.
3. Dokonać likwidacji starego przyłącza wodociągowego uzyskując na powyższe protokół odbioru z PWiK Spółka z o.o. w Szczecinku.
4. Odprowadzenie ścieków bytowych – do kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w ulicy Polnej.
5. Przykanalik do budynku wykonać z rur PVC, min. DN 200 mm.
6. Odprowadzenie ścieków z myjni samochodowej – do kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w ulicy Polnej.
Na przykanaliku przewidzieć urządzenie podczyszczające ścieki z myjni.
7. Odprowadzenie wód opadowych – do sieci deszczowej DN 200 mm w ulicy Polnej.
8. Wystąpić z wnioskiem do PWiK Spółka z o.o. w Szczecinku o zawarcie Umowy na odprowadzenie ścieków - wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
9. Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej odbywa się pod nadzorem bądź przez służby techniczne PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku.
10. Przyłączenie do sieci wodociągowej następuje po złożeniu wniosku do PWiK Spółka z o.o. i wniesieniu opłaty przyłączeniowej.
11. Na podstawie warunków technicznych wykonać projekt i uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz pozwolenia zgodnie z Prawem Budowlanym.
12. Projekt techniczny uzgodnić branżowo w PWiK Spółka z o.o. w Szczecinku.
13. Wykonane odcinki przyłączy zgłosić do odbioru przez PWiK Spółka z o.o. w stanie odkrytym uzyskując protokół odbioru.
14. Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionymi współrzędnymi, 1 egz. dostarczyć do PWiK Spółka z o.o.
15. Na odbiór techniczny końcowy przedstawić należy operat powykonawczy zawierający:
 - projekt techniczny,
 - pozytywny wynik badań bakteriologicznych wody,

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000090182

Bank PEKAO S.A. I O/ Szczecinek – nr rachunku 26124036791111000043545775

Wysokość kapitału zakładowego: 66 122 000,00 zł

NIP 673-000-58-81

REGON 330061374

www.pwik.szczecinek.pl

sekretariat@pwik.szczecinek.pl