

ZZ-2380-123/11

Informacja na stronę internetową

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na KPP Szczecinek-budowa nowej siedziby, ul. Polna 25

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

1. Branża Elektryczna. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W części opisowej wskazany jest UPS o mocy 60 kVA, a w przedmiarach i schematach przywołany jest UPS SENTRY MPS o mocy 120 kVA. Jaki zasilacz bezprzerwowy UPS należy przyjąć do wyceny?
2. Branża Elektryczna. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W części opisowej wskazany jest agregat prądowórczy o mocy 200 kVA, na schemacie elektrycznym przywołany jest agregat CES o mocy 350 kVA. Jaki agregat prądowórczy należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi 1:

Ad.1 UPS proszę przyjąć o mocy 120 kVA

Ad. 2 Agregat o mocy 200kVA

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium nie ulega zmianie.

Wykonano w 1 egz.

Wyk.: A.O.-N.

Egz. nr 1 – a/a
przesłano faksem