

ZZ-2380-123/11

Informacja na stronę internetową

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp” na KPP Szczecinek-budowa nowej siedziby, ul. Polna 25

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

1. Pozycja 29 przedmiaru robót drogowych obejmuje pielęgnację trawników. Nie ma jakiegokolwiek informacji o współczynnikach zwiększających w związku z powyższym pozycja dotyczy jednorocznej pielęgnacji. Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy będzie należała jednoroczna pielęgnacja trawników.
2. W pozycji 25 przedmiaru robót drogowych ujęto sadzenie krzewów żywopłotowych. Prosimy o podanie jakiego gatunku oraz jakiej wielkości krzewy przyjąć do wyceny?
3. W przedmiarach robót nie ujęto pielęgnacji krzewów żywopłotowych. Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja krzewów żywopłotowych nie będzie należała do obowiązków Wykonawcy i że nie należy jej wyceniać.
4. W pozycji 20 przedmiaru robót drogowych należy wycenić „osłony rurowe”. Prosimy o podanie gdzie te osłony rurowe mają zostać wykonane i co będzie przedmiotem osłony. Z jakiego materiału i jakiej średnicy należy wykonać „osłony rurowe”.

Odpowiedzi 1:

Ad 1. – Do obowiązków Wykonawcy będzie należała jednoroczna pielęgnacja trawników;

Ad 2. - Do wyceny należy przyjąć krzewy o nazwie ligustr (*Ligustrum vulgare* L) – sadzonki o wys. ok. 0,6 m;

Ad 3. - Pielęgnacja krzewów żywopłotowych nie będzie należała do obowiązków Wykonawcy i nie należy jej wyceniać;

Ad 4. – Rury osłonowe stosować na istniejącym uzbrojeniu zgodnie z projektem drogowym, tj. na kablach nn. i telefonicznych pod projektowaną nawierzchnią utwardzoną – zjazdy nr 1 i 2. Dla uzbrojenia istniejącego stosować rury osłonowe dwudzielne np. typ APS Ø110 lub Ø160 AROT Wavin.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, który nastąpi w dniu **05.09.2011r.**, godziny nie ulegają zmianie.

Wykonano w 1 egz.

Wyk.: A.O.-N.

Egz. nr 1 – a/a