Projektowany kabel światłowodowy
w pomieszczeniach KW PSP ułożony na
ułożony na istniejących drabinkach w
pomieszczenich z zapasami długośc
pod stojakiem 10.0m oraz
ułożony w rurkach PESZEL 22 mm



LEGENDA

- Kabel światłowodowy projektowany 48 J
- Stelarze technologiczne zapasu kabla w budynkach
- 10m — Zapas kabla pod szafą

Obiekt:	Budowa kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej w relacji Szczecin Komenda Straż Pożarna ul. Fiflika 9/ 14, a Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4			NET - TEL Przecław 72-005 Przecław 54 B / 6	
Adres:	Szczecin ul. Firlika 9/ 14				
Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji ul. Małopolska 47 70- 549 Szczecin				
Treć rys:	Pomieszczenia serwerowni KomendyWojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ul. Firlkika 9/14 w Szczecinie			Faza: PW	
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Skala:	Nr rys: 2
Projektant:	mgr Walczak Christian	1754/99/U		-	-
Sprawdził:				Data: lipiec 2011	
TELEKOMUNIKACJA					