



R01

P_i =9,08 kW



RGR–B

UWAGA.

NIEWYKORZYSTANE POLA – DLA DALSZEJ ROZBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PIWNICY.

LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
7	K1	PRZEKAŹNIK BISTABILNY 230 V 1 NO PB401	SZT	1
6	F51–F63	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B–16	SZT	6
5	F5,F6	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 40–30–AC	SZT	2
4	F1–F4	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B–10	SZT	4
3	H1–3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA 3–FAZOWA 230/400 V L435 LEGRAND	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR–304 63 A	SZT	1
1	1	ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN 3x18 DRZWICZKI METALOWE BIAŁE.	SZT	1

Projektował	mgr inż. R. Bełdyga Upr. A/PNB/8300/85/80 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	06.18	
Sprawdził	mgr inż. W. Jasiński Upr. GT–V–63/25/77 spec. inst–inżynieryjna w zakresie inst. elektrycznych.	06.18	
	Nazwiska	Data	Podpis

Obiekt: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KAMIENIU POMORSKIM. UL. ŻWIRKI I WIGÓRY 2, DZ. NR 78/1

Treść: ROZDZIELNICA R01 SCHEMAT IDEOWY.

Skala: 1:10

Nr. Umowy

Nr. Rysunku 3/3