


UWAGA:

- Aparaturę rozdzielniczy rozmieścić w typowej obudowie Ekinox TX 3x18 modułów z drzwiczkami transparentnymi, z listwą N i PE IP40 kolor RAL9010. Rozdzielnicę zagłębić w ściania w miejscu pokazanym na rys nr 2

LEGENDA



Zegar sterujący programowalny astronomiczny typ PCZ -526.2



Przełącznik na sterowanie ręczne lub automatyczne w obudowie izolacyjnej w dyżurce

W1

A

Sterowanie automatyczne

R

Sterowanie ręczne

nr obwodu		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
moc [kW]	8,215	0,35	0,35	0,42		1,435	1,660	1,0	1,0	1,0	1,0	
faza	L1,L2,L3	L1	L1	L1		L2	L2	L1	L2	L3	L1	
	zasilanie z TO1-obw nr 11	oświetlenie zewnętrzne E 10,16,22,23,24	oświetlenie zewnętrzne E 35,28,27,26,25	oświetlenie zewnętrzne E 37,38,39,40,41,42		oprawy na ścianie budynku obw 1	oprawy na ścianie budynku obw 2	zapora nr 1	zapora nr 2	brama	kamery	rez

Ochrona przed niebezpiecznym napięciem dotyku:

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

Projektant	Inż. Henryk Gałgański	27/64	<div>te-ar</div> <div>BIURO PROJEKTOWE</div> <div>TECHNOLOGII I ARCHITEKTURY</div> <div>UL. KADŁUBKA 41/23, 71-834 SZCZECIN</div> <div>TEL. (091) 4212477, TEL/FAX (091) 4230413</div> <div>TEL. KOM. 0601 790 998</div> <div>e-mail: teo@jan.kalelewicz@poczta.onet.pl</div>
Opracował	Inż. H. Gałgański		
Sprawdził	mgr inż. Jan Kalelewicz	85/64	
Obiekt:		Komisariat Policji Szczecin Dąble	
Adres: <u>Szczecin, ul. Pomorska 15, dz. nr 4/6, obręb 4034.</u>			Nr umowy:
Stadium dokumentacji: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Treść: ROZDZIELNICA OŚWIETLONA ZEWNĘTRZNEGO			Istn. Nr rys.:
TO1			
Skala 1:100:			Data 09.2008.
			4