OZNACZENIA

F – czujka dymu jonizacyjna
R – czujka dymu optyczna
– ostrzegacz pożarowy ręczny
– sygnalizator akustyczny
– centralka alarmowa
– instalacja sygnalizacji pożaru
– instalacje wykonane w I etapie
– urządzenia do montażu w III etapie

4 x YnTKSYekw 1x2x0.8
HDGs 2x1 mm2
NHXHFE 180 E90 5x4 mm2
YnTKSYekw 4x2x0.8
YnTKSYekw 1x2x0.8
NHXHFE 180 E90 5x4 mm2
HDGs 2x1 mm2

proj. centralka alarmowa SSP
POCZEKALNIA
2/01
2/02
POKÓJ I–go KONTAKTU
2/03
POM. DYŻURNEGO
LADA
2/35
OFICER DYŻURNY
2/34
SZYFRATOR
2/33
WC
2/04
WC
2/05
POM. GPD
2/31
2/32
POKÓJ
2/30
ARCHIWUM
ARCHIWUM
KLATKA SCHODOWA
2/27
KOMUNIKACJA
2/06
KOMUNIKACJA
2/07
CELA
CELA
CELA
SZAFA
KOMUNIKACJA
ŁAZIENKA
KUCHNIA
GABINET LEKARSKI
2/08
KOMUNIKACJA
2/09
2/10
ARCHIWUM
2/24
BIURO
2/23
BIURO
2/22
ANEKS SOCJALNY
BIURO
2/21
BIURO
2/20
BIURO
2/19
POKÓJ NIEBIESKI
2/18
WC
2/17
WC
2/14
2/13
SZATNIA
2/16
SZATNIA
2/15
BUDYNEK GARAŻOWY
2/36
POM. AGREGATU
2/11
SIŁOWNIA
2/12

RZUT PARTERU 1:100
INSTALACJA SSP I OODYMIANIA

PUH ALMOR Koszalin ul. Jana z Kolna 10, tel. 0–94 348 14 49		
Obiekt	KOMENDA POWIATOWA POLICJI	
Adres	Gryfice, ul. Mickiewicza 19, dz.298	
Temat	Rzut parteru instalacje teletechniczne Instalacja SSP i oddymiania	
Proj.	mgr inż. M.Pawłowska upr. UAN/N/7210/979/88 UW Koszalin	Data 03.2012
Spraw.	mgr inż. W.J.Grabski upr. UAN/U/7342/130/94 UW Koszalin	Rys.nr 2