
-1.01 MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH 24,51 m² mata gimnastyczna b.z.
-1.02 MAGAZYN HIPI, MATERIAŁÓW BROM, AMUNICJI 14,91 m² mata gimnastyczna b.z.
-1.03 KOMUNIKACJA 5,30 m² mata gimnastyczna b.z.
-1.04 KLATKA SCHODOWA
-1.05 WC 4,68 m² terakota b.z.
-1.06 MAGAZYN 13,71 m²
-1.07 MAGAZYN ZAJĘĆ OBRONNOŚCIOWYCH 3,12 m²
-1.08 POKÓJ DYŻURNEGO Sekc. 13,25 m² terakota
-1.09 POKÓJ DYŻURNEGO Sekc. 10,63 m² terakota
-1.10 POKÓJ DYŻURNEGO Sekc. 10,63 m² terakota
-1.11 POKÓJ DYŻURNEGO Sekc. 10,63 m² terakota
-1.12 POKÓJ DYŻURNEGO Sekc. 9,54 m² terakota
-1.19 KOMUNIKACJA 8,60 m² terakota
-1.21 POKÓJ BIUROWY 10,83 m² terakota
-1.22 MECHANIK KONSERWATOR ROBOTNIK GOSP. 3 os. 10,95 m² terakota b.z.
-1.23 WC 9,17 m²
-1.24 SERWEROWNIA 22,35 m² terakota b.z.
-1.25 AKUMULATORNIA 17,11 m² terakota b.z.
-1.26 SCHOWEK
-1.27 KOMUNIKACJA terakota b.z.
-1.28 KOMUNIKACJA
-1.29 MAGAZYN SPRZĘTU DROGOWEGO 9,46 m²
-1.31 SZATNIA WYDZIAŁU RUCH DROGOWY, KONWOJU OGNIWA PATROLOWO - INTERWENCYJNEGO 44,64 m² terakota
-1.34 WENTYLATORNIA 16,73 m²
-1.35 ŁAZIENKA + WC 10,79 m²
-1.36 ŁAZIENKA + WC 12,57 m²
-1.37 SZATNIA DAMSKA 12,48 m²
-1.38 SKŁADNICA AKT JAWNYCH ALTERNATYWNE MAGAZYN KWATERUNKOWY 17,68 m²
-1.39 MAGAZYN DRUKÓW 6,22 m²
-1.40 SKŁADNICA AKT TAJNYCH 20,16 m²
-1.41 KOMUNIKACJA 4,40 m²
-1.42 KLATKA SCHODOWA
-1.43 PRZYŁĄCZE WODY
-1.30 KOMUNIKACJA 51,94 m² terakota b.z.
-1.32 MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH 37,28 m² terakota
-1.33 SKŁADNICA AKT TAJNYCH 19,52 m² terakota b.z.
-1.13 MAGAZYN SIELSKIEJ CZYSTEJ I KOCY 4,81 m² terakota
-1.14 MAGAZYN BRUDNEJ POŚCIELI MATERACY 6,84 m² terakota
-1.15 WC ZATRZYMANYCH 7,76 m² terakota b.z.
-1.16 ROZDZIELNIA POSIŁKÓW 11,76 m² terakota b.z.
-1.17 SZATNIA DLA OSÓB ZATRZYMANYCH 9,79 m² terakota b.z.
-1.18 POKÓJ PROFOSA 13,13 m² terakota b.z.
-1.08a KOMUNIKACJA 2,66 m² terakota
-1.08 KOMUNIKACJA 34,40 m² terakota b.z.
1770 W
1265 W
700W
550W
700W
550W
555W
555W
550W
555W
2215 W
730W
1120 W
972 W
940 W
595W
840W
750W
800 W
535W
683 W
575 W
730 W
390 W
365 W
2x2015 pod stropem
CH-800/80
C22-800/800
C22-600/800
C22-600/600
6 T1
10 T1
7 T1
6 T4
12 T1
grzejnik podłączyć do istniejących gałęzi
grzejnik podłączyć do istniejących gałęzi
Grzejnik nie zmontowany brak dostępu w przyszłości trzeba grzejnika zamontować nowy łącznie do ist. gałęzi
Zasilanie instalacji co. z węzła cieplnego 2x.0960 ; Q= 200 kW dt =60/70 C
Istniejące szkła przyjęcie gazu
Projektowany promiennik elektryczny ECOBLIN niskotemperaturowy N=2x2kW; 230V, IP44 G=6kg;
Plan świecowy 2x Ø 50 b.z.
zapewnienie do stopnia niepalności.
zamiana drzwi na pomiędzy pomieszczeniami
demontaż drzwi
krata
pom. filaegzr.
2x2015
4
3
2
1
-3,00
-4,45
+3,00
UWAGA:
W pomieszczeniach -1.09, -1.10, -1.11, -1.11 nie montować głowic termostatycznych z uwagi na obudowę grzejnika , nastawa wstępna = 4,5
OZNACZENIA
Istniejące przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem piwnic.
Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania
Istniejące grzejniki bez zmian
Istniejący grzejniki do przeniesienia
Projektowane grzejniki stalowe płytowe
Istniejące grzejniki stalowe bez zmian
Projektowany promiennik elektryczny
C22 600/600
INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9
nazwa obiektu: PRZEBUDOWA REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
branża: ARCH
adres: Stargard Szczeciński, ul Staszica 27
temat rysunku: RZUT PIWNICY- INSTALACJA CO.
skala: 1:100
projektant: inż. Tadeusz Augustyniak nr uprawn.2099/79/WM.376/94/WI
podpis
data: 04.2012
nr rys: 6
asystent proj.: inż.Małgorzata Augustyniak
podpis
data: 04.2012
nr strony
sprawdz.: mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk nr upr. 2577/85/WI.
podpis
data: 04.2012