


Przewody c.o. wyprowadzić do kotła c.o.
na wysokość 200 cm nad posadzkę

===== Instalacja centralnego ogrzewania
rozstaw rur Dn 20mm, co 15 cm

- 1 Płyta żelbetowa, beto B25
 - 2 Folia PE 0,22 mm
 - 3 Styropian EPS 300 gr. 5 cm
 - 4 Folia PE 0,22 mm
 - 5 Beton podkładowy B10, 10-15 cm
- Grunt rodzimy piaszczysty zagęszczony
powierzchniowo IDx0,40 na głębokości 30 cm



PUH ALMOR Koszalin ul. Jana z Kolna 10, tel. 94-348 14 49			
TEMAT	BUDOWA SAMOOBŚLUGOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ		
ADRES	II KOMISARIAT POLICJI W KOSZALINIE 75-950 Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.46/2		
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE 70-515 SZCZECIN UL. MAŁOPOLSKA 47		
BRANŻA	SANITARNA	PODPIS	DATA
ADAPTOWAŁA	inż. Renata Pluto-Prądyńska UAN/N/7210/80/81		08.2012r.
			FAZA
			P.B.
TYTUŁ	INCTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO MYJNI	SKALA 1:50	NR RYS 5