



UWAGI

Ochrona przeciwporażeniowa: szybkie bezpieczne wyłączenie zasilania.

System sieci.

TN - S

Rozłączniki różnicowoprądowe typu A
z zabezpieczeniem przed przypadkowym wyzwaniem.

PUH ALMOR Koszalin ul. Jana z Kolna 10, tel. 0-94 348 14 49

Obiekt	Myjnia samochodowa samoobsługowa 2-stanowiskowa	
Adres	Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.46/2	
Tytuł	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala 1:50
Proj.	mgr inż. M.Pawłowska upr. UAN/N/7210/979/88	Data 08.2012
Spraw.	mgr inż. W.J.Grabski upr. UAN/U/7342/130/94	Rys.nr 3