


OZNACZENIA:

1. Energia elektryczna



-----



===== kabel 5x4 mm<sup>2</sup>, zapas 3 m

OPRAWY TLD 58W/33 – ZAŁĄCZONE PRZEKAŹNIKIEM ZMIERZCHOWYM

UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA OCYNK. 30x4mm.

POŁĄCZENIA SPAWANE

ZŁĄCZE KONTROLNE

PUH ALMOR Koszalin ul. Jana z Kolna 10, tel. 0–94 348 14 49		
Obiekt	Myjnia samochodowa samoobsługowa 2–stanowiskowa	
Adres	Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.46/2	
Tytuł	RZUT MYJNI INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala 1:50
Proj.	mgr inż. M.Pawłowska upr. UAN/N/7210/979/88	Data 08.2012
Spraw.	mgr inż. W.J.Grabski upr. UAN/U/7342/130/94	Rys.nr 2