


Rzut Parteru Skala 1;50  
Projekt wentylacji



- LEGENDA:
- 1. WIATROŁAP - PRZEDSIONEK
  - 2. HALL - INTERESANCI
  - 3. POM. ZASTĘPCY DYŻURNEGO
  - 4. JADALNIA
  - 5. JADALNIA
  - 6. W.C. PERSONELU
  - 7. POM. MAG. SPRZĘTU NPP
  - 8. KOMUNIKACJA
  - 9. WĘZEL SANITARNY
  - 10. SZATNIA PRACOWNIKÓW
  - 11. PODRĘCZNY MAG. BRONI
  - 12. POM. BIUROWE
  - 13. POMIAR ALKOMATEM
  - 14. KOMUNIKACJA
  - 15. WC-M
  - 16. WC-D
  - 17. WC-NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  - 18. P. BIUR. OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAW.

7	Okap nad kuchnia elektryczna 4-płytkowa o wym 900x700; odciąg D=120mm	
6	Centrała wentylacyjna z odzyskiem ciepła o sprawności η=81% i parametrach: SYSTEMAIR Wydatek nawiewu Lw=216m³/h; wydawanie Lw=331m³/h; spręż p=100Pa; zasilanie U=230V N=2x138 W+grzałka 1,67KW. Klasa filtra EU7	
5	Klimatyzator w systemie Multi firmy FUJITSU – jednostka wewnętrzna ASYG9NB0 FUJITSU wydajność chłodniczą q=2,83KW ,wym 257x800x183 zabudowa 2,2m od podłogi	
4	Klimatyzator w systemie MULTI firmy FUJITSU – jednostka zewnętrzna AOY9FSCV wydajność chłodnicza q=5,7KW N=1,89 KW-230V ,wym 700x900x330mm	
3	Wentylator MUR0120PLUS-HT L=120m³/h P=29Pa N=20W ~23-V	
2	Kratka wentylacyjna stalowa –RAL9010 225 x225	
1	Kratka wentylacyjna stalowa –RAL9010 125x225 mm	7
lp	CHARAKTERYSTYKA	SMAY – Kraków
OZNACZENIA		
OPROJEKTANT	Roman Jędrzejewski sr	140/Sz/80
OPRACOWAŁ	Roman Jędrzejewski sr	140/Sz/80
OPRACOWAŁ	Miroslaw Ambrozewicz	180/Sz/80
WŁAŚCICIEL BIURA	mgr inż. JAN KISIELEWICZ	85/84
OBIEKT:	KOMISARIAT POLICJI SZCZECIN NAD ODRA	NR UMOWY
ADRES:	SZCZECIN, UL. BARDZIŃSKA 1A, dz. nr 10/2, obr. 3033 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE	/U/09
STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT BUD.-WYK. PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STREFY WEJŚCIOWEJ KP SZCZECIN NAD ODRA	SKALA
CZĘŚĆ:	INSTALACJA WENTYLACJI	1:50
TREŚĆ RYS.	RZUT PARTERU – STREFA WEJŚCIOWA WENTYLACJA	NR RYSUNKU
		1
		DATA
		LIPIEC 2012r