TB PARTER FW32 2x3x12 o wym. 500x550x140 mm



Pi=11,3kW k=0,65 Ps=7,4kW
Io=11,4A cosfi=0,93 U=400V

mgr inż. BOGDAN PANKANIN			te-ar BIURO PROJEKTOWE TECHNOLOGII I ARCHITEKTURY
Zbigniew Kozak			
mgr inż. arch. ZDZISŁAW MENHARD			
mgr inż. JAN KISIELEWICZ			
KOMISARIAT POLICJI SZCZECIN NAD ODRĄ			
SZCZECIN, UL. BARDZIŃSKA 1A, dz. nr 10/2, obr. 3005 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE			AJ03
PROJEKT WYKONAWCZY		1:100	4
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STREFY WEJŚCIOWEJ KP SZCZECIN NAD ODRĄ			
RZUT PARTERU - STREFA WEJŚCIOWA - TABLICA BEZPIECZEŃSTWA			CZERWIEC 2012