


TOZ



Obwód	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Moc zainstalowana P _i [kW]	1,32	0,66	1,32	1,32	0,50	0,50
Typ przewodu	YAKY 3x16 mm ²	YAKY 3x16 mm ²	YAKY 3x16 mm ²	YAKY 3x16 mm ²	YKY 5x2,5 mm ²	YKY 5x2,5 mm ²
Zabezpieczenie zwarciovie	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S301 B10	S303 B10	S303 B10
Zabezpieczenie różnicowe	P302 25-30 AC		P302 25-30 AC		P304 25-30 AC	

UKŁAD SIECI: TN-S

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Nazwa rozdzielnicy	TOZ
Moc zainstalowana P _n [kW]	5,5
Znamionowy pobór prądu I _n [A]	8,5
Napięcie [V]	400/230
Częstotliwość [Hz]	50

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9				
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH			branża elektryczna
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11			
temat rysunku	Schemat rozdzielnicy TOZ			skala —
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/WŁ	podpis	data 03.2012	
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machalowski LOD/1700/POOE/11	podpis		
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis		
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis		
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis	nr rys. E-29a	