

NR POM.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA	WYK. POSADZKI	SUFIT PODWIESZANY
1.1	Komunikacja	91,07 m²	terakota	rastrowy
1.2	Pok.kierownika ref.patrolowo-interwencyjnego i odwodzący OPI (3os)	26,47 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.3	Pok. II z-cy komendanta powiatowego (1os)	16,18 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.4	Pok. I z-cy komendanta powiatowego (1os)	18,82 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.5	Sekretariat (1os)	17,24 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.6	Komunikacja	8,82 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.7	Sekretariat (2os)	17,61 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.8	Pok. komendanta powiatowego (1os)	26,38 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.9	Komunikacja	87,46 m²	terakota	rastrowy
1.10	Pomieszczenie porządkowe	2,86 m²	terakota	p-k
1.11	Aneks komendanta	9,92 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.12	Łazienka	2,81 m²	terakota	p-k
1.13	Pok. zespołu kadr i szkoleń (3os)	19,23 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.14	Pok. księgowego (1os)	10,44 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.15	Pokój dyspozytora (1os)	10,08 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.16	Kasa (1os)	8,28 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.17	Pok.zesp.administracyjno -gospodarczego (2os)	15,46 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.18	Magazyn sali konferencyjnej	5,50 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.19	Sala konferencyjna	79,28 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.20	Komunikacja	61,99 m²	terakota	rastrowy
1.21	Pok.zesp. dw. z przeszłepciością gospodarczą i korepcją (3os)	13,55 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.22	Pok.zesp. dw. z przeszłepciością gospodarczą i korepcją (3os)	14,32 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.23	Pok.zesp. dw. z przeszłepciością gospodarczą i korepcją (3os)	13,87 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.24	Pok.zesp. dw. z przeszłepciością gospodarczą i korepcją (3os)	14,04 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.25	Pok.zesp. dw. z przeszłepciością gospodarczą i korepcją (3os)	13,82 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.26	Pok.zesp. dw. z przeszłepciością gospodarczą i korepcją (1os)	12,54 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.27	Pok.zesp.ds. niełetnich i patologii (2os)	12,96 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.28	Pok. niebieski	12,73 m²	Wykł.dywanowa	rastrowy
1.29	Pok. oddechu i relaxu	11,25 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.30	Klatka schodowa	21,68 m²	terakota	p-k
1.31	Pok. zesp. ds. niełetnich i patologii (2os)	12,54 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.32	Aneks kuchni	4,85 m²	terakota	p-k
1.33	Pok. zesp. ds. niełetnich i patologii (2os)	12,66 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.34	Pok. naczelnika RD (1os)	11,88 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.35	Pok. ODN (1os)	8,62 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.36	Komunikacja	4,84 m²	terakota	p-k
1.37	Pok. pełnosocenka zesp. ds. ochrony informacji niejawnych (1os)	10,22 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.38	Pok. kierownika zesp. ds. ochrony informacji niejawnych (1os)	14,75 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.39	Archiwum	5,61 m²	terakota	p-k
1.40	Sala odpraw	42,55 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.41	Pok. z-cy naczelnika wydz. prewencji (1os)	19,39 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.42	Sekretariat wydziału prewencji (1os)	15,78 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.43	Pok. naczelnika wydz. prewencji (1os)	19,83 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.44	Pok. zespołu ds. wykroczeń (3os)	21,99 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.45	Klatka schodowa	19,44 m²	terakota	p-k
1.46	Pok. zespołu ds. wykroczeń (2os)	14,77 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.47	WC damskie	6,56 m²	terakota	p-k
1.48	WC męskie	10,16 m²	terakota	p-k
1.49	Pok. archiwisty (1os)	9,35 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.50	Pok. rzecznika prasowego (1os)	10,44 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.51	Pok.zesp.administracyjno -gospodarczego (2os)	11,95 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.52	Pok. oficerski	9,55 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.53	Pok. przesłuchań	10,13 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.54	Pok. specjalisty i asystenta RD (3os)	13,81 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
1.55	Pomieszczenie socjalne	8,30 m²	terakota	rastrowy
1.56	WC damskie	4,14 m²	terakota	p-k
1.57	WC męskie	8,69 m²	terakota	p-k
1.58	Pok. zespołu ds. wykroczeń (3os)	14,84 m²	Rolton PCW GT1.4/547/2	rastrowy
	SUMA	1028,32 m²		

WŁĄCZENIE PODEJŚCIA POD SKROPLINY DO ODPŁYWU ZLEWU LUB UMYWALKI



LEGENDA:

- czynnik chłodniczy
- skropliny
- zmiana trasy rurociągu w dół
- Cu 1/4" / Cu 3/4" — wymiarowanie trasy rurociągu: nad linią średnica rurociągu cieczowego, pod linią średnica rurociągu gazowego, rzędna osi rurociągu od powierzchni sufitu
- 0.19 +24°C 1000W — etykieta pomieszczenia zawiera: -0.19-numer pomieszczenia, -24°C-temperaturę w pomieszczeniu, -1000W-zapotrzebowanie na chłód
- KL3 typ FTXS20G — oznaczenie klimatyzatora: -KL3-numer klimatyzatora, -typ: FTXS-jednostka ścienna, FFQ- jednostka sufitowa, FBQ- jednostka podstropowa
- 01 — oznaczenie pionu

UWAGI:

1. przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w rurze osłonowej stalowej
2. rurociągi czynnika chłodniczego prowadzić 5cm poniżej stropu
3. skropliny prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odpływu zlewu/umywalki poprzez syfo z lejkiem do skroplin Dn32 z wbudowanym zaworem z pływającą kulką
4. przejścia instalacji przez przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej conajmniej EI 60 wykonać w technologii właściwej dla rodzaju i średnic rur przy użyciu zabezpieczeń systemowych np. prod. PROMAT

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, dz.nr 464 obręb 11

RZUT 1 PIĘTRA

INSTALACJA SCHŁADZANIA POWIETRZA OBIEGOWEGO

INST. SAN.

mgr inż. Marcin Wielgosz
nr upr. LOD/1249/POOS/09 — marzec 2012 — 1:100

inż. Tadeusz Augustyniak
nr upr. 209/79/WML 376/94/WL — marzec 2012

CH-110