

NR POM.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA	WYK. PODŁOGI	SUFITY PODWIESZANE
-1.1	Komunikacja	144,28 m²	terakota	rastrowy
-1.2	Sala ćwiczeń	47,68 m²	mata gumowana	rastrowy
-1.3	Szatnia do sali ćwiczeń	7,79 m²	terakota	rastrowy
-1.4	Magazyn	4,76 m²	mata gumowana	g-k
-1.5	Łazienka + WC	8,38 m²	terakota	g-k
-1.6	Mag. dowodów rzeczowych	14,79 m²	terakota	-
-1.7	Składnica akt tajnych	15,62 m²	terakota	-
-1.8	Pomieszczenie pomocnicze	7,45 m²	terakota	g-k
-1.9	Komunikacja	4,09 m²	terakota	g-k
-1.10	Składnica akt jawnych	22,75 m²	terakota	-
-1.11	Przyłącze wody i agregat podwyższający ciśnienie wody	9,57 m²	terakota	-
-1.12	Wentylatornia	18,62 m²	terakota	-
-1.13	Komunikacja	6,18 m²	terakota	-
-1.14	Magazyn NPP	17,97 m²	terakota	-
-1.15	Mag. środków chemicznych	5,46 m²	terakota	-
-1.16	Magazyn amunicji	5,46 m²	terakota	-
-1.17	Mag. broni alarmowej	14,59 m²	terakota	-
-1.18	Komunikacja	6,52 m²	terakota	rastrowy
-1.19	Łazienka + WC	13,20 m²	terakota	g-k
-1.20	Mag.środków czystości	3,36 m²	terakota	g-k
-1.21	Mag. druków	3,96 m²	terakota	g-k
-1.22	Szatnia Wydziału RD i konwojowego (22os)	21,54 m²	terakota	rastrowy
-1.23	Klatka schodowa	22,38 m²	terakota	-
-1.24	Mag. Wydziału RD	8,82 m²	terakota	-
-1.25	Mag. sprzętu kwaterunkowego	18,41 m²	terakota	-
-1.26	Szatnia damska (12os)	12,19 m²	terakota	rastrowy
-1.27	Łazienka + WC	11,93 m²	terakota	g-k
-1.28	Komunikacja	3,30 m²	terakota	rastrowy
-1.29	Garaż	380,83 m²	wylbet.-Ekstondar	-
-1.30	Komunikacja	5,17 m²	terakota	-
-1.31	Magazyn	4,40 m²	terakota	-
-1.32	Klatka schodowa	25,57 m²	terakota	-
-1.33	Wentylatornia	12,87 m²	terakota	-
-1.34	Łazienka + WC	23,96 m²	terakota	g-k
-1.35	Szatnia OPI (40os)	34,78 m²	terakota	rastrowy
-1.36	Szatnia DZ (27os)	25,72 m²	terakota	rastrowy
-1.37	Łazienka + WC	17,90 m²	terakota	g-k
-1.38	Warsztat konserwatora Pok. robotnika gospodarczego (2os)	22,87 m²	terakota	-
-1.39	Szatnia konserwatora i robotnika gospodarczego (2os)	3,72 m²	terakota	g-k
-1.40	WC	4,25 m²	terakota	g-k
-1.41	Palarnia	13,74 m²	terakota	rastrowy
-1.42	Pokój sprzątaczek (3os)	15,01 m²	terakota	rastrowy
-1.43	Węzeł cieplny	50,22 m²	terakota	-
-1.44	Rozdzielnia główna + UPS	15,01 m²	terakota	-
	SUMA	1137,07 m²		

WŁĄCZENIE PODEJŚCIA POD SKROPLINY DO ODPŁYWU ZLEWU LUB UMYWALKI



LEGENDA:

- czynnik chłodniczy
- skropliny
- oznaczenie zabezpieczenia przeciwpożarowego
- Cu 1/4" / Cu 3/4" — wymiarowanie trasy rurociągu: nad linią średnica rurociągu cieczowego, pod linią średnica rurociągu gazowego, rzędna osi rurociągu od powierzchni sufitu
- 0,19 / +24°C / 1000W — etykieta pomieszczenia zawiera: -0,19-numer pomieszczenia, -24°C-temperaturę w pomieszczeniu, -1000W-zapotrzebowanie na chłód
- KL 17 / typ FAQT100B — oznaczenie klimatyzatora: -KL 17-numer klimatyzatora, -typ: FAQ-jednostka ścienna
- 01 — oznaczenie pionu

UWAGI:

1. przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w rurze osłonowej stalowej
2. rurociągi czynnika chłodniczego prowadzić 5cm poniżej stropu
3. skropliny prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odpływu zlewu/umywalki poprzez syfon z lekiem do skroplin Dn32 z wbudowanym zaworem z pływającą kulką
4. przejścia instalacji przez przegrody dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej conajmniej EI 60 wykonać w technologii właściwej dla rodzaju i średnic rur przy użyciu zabezpieczeń systemowych np. prod. PROMAT

INWESTPROJEKT – ZACHÓD Spółka z o.o. 90–117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9				
NAZWA OBIEKTU	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH			
ADRES	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, dz.nr 464 obręb 11			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIWNICY INSTALACJA SCHŁADZANIA POWIETRZA OBIEGOWEGO			BRANŻA: INST. SAN.
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Wielgosz nr upr. LOD/1249/POOS/09	PODPIS	DATA: marzec 2012	SKALA: 1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA	--- ---	PODPIS	DATA: --	NR RYS.
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tadeusz Augustyniak nr upr. 209/79/WML 376/94/WL	PODPIS	DATA: marzec 2012	CH-090