

LEGENDA:

- GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM 2P+Z, 16A
- WYSOKOŚĆ MOTAŻU OSPRZĘTU
- GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM IP44, 2P+Z, 16A
- WYPUST 1-FAZOWY
- POZOSTAWIĆ 2m PRZEWODU W ZAPASIE
- WYPUST 3-FAZOWY
- KORYTO NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYMIAR - 300 x 60 [mm]
- KORYTO OGNIOWE NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYMIAR - 50 x 60 [mm]
- OBWODY ZASILANIA PODSTAWOWEGO

UWAGA:
Na rysunku przedstawiono trasy kablowe dla obwodów zasilania podstawowego. Zaprojektowano korytka o wysokości 60mm oraz szerokości 300mm dla obwodów zasilania podstawowego i 50mm dla koryt ogniowych. Mocowanie do sufitu. Na tych samych trasach należy ułożyć korytka ogniowe E90 50x60mm dla obwodów oświetlenia awaryjnego i znaków bezpieczeństwa.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH		branża elektryczna
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11		
temat rysunku	**Plan zasilania urządzeń elektrycznych. II Piętro**		skala 1:100
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/WŁ	podpis	data 03.2012
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machałowski LOD/1700/POOE/11	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis	nr rys. E-2d
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis	