


RGNN

RGWC



Obudowa RG:

- 24 moduły w rzędzie
- cokol 100mm
- drzwi metalowe, pełne
- IP55

Spis aparatury:


- przekł. pr. 250/5 - 3 szt
 - pomiar dla analizatora sieci
 - przekł. pr. 250/5 - 1 szt
 - pomiar dla baterii kondensatorów
 - 1. ogr. przepięć kl. I i II, TN-S
 - 2. rozł. bezp. 000 125A
 - 3. rozłącznik bezp. 1 250A
 - 4. rozłącznik bezp. 2A
 - 5. rozłącznik bezp. 1faz. 10A
 - 6. PRZELĄCZNIK FAZ UWAGA:
- Dla części nierezutowanej i rezerwowanej:
- Szyny zasilające 3L+N - 40x10mm

Układ automatyki SZR Rgnn:

- wyłącznik 3faz, 4P, 630 4P 400 1szt.
- wyłącznik 3faz, 4P, 630 4P 400 1szt
- układ sterowania SZR
- stycznik 20A, 2z+2r 20A 230V
- podst. bezp. 2P 10x38
- podst. bezp. 1P+N 10x38 2szt.
- wkł bezp. cyl GG10A, 3x38

Układ automatyki SZR RGWC:

- wył.250 4P 125 1szt.
- wył.250 4P 125 1szt
- układ sterowania SZR
- stycznik 20A, 2z+2r 20A 230V
- podst. bezp. 2P 10x38
- podst. bezp. 1P+N 10x38 2szt.
- wkł bezp. cyl GG10A, 3x38

INWESTPROJEKT - ZACHÓD						
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9						
nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPÓŁEM BUDYNKOW TOWARZYSZĄCYCH			branża	elektryczna	
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11					
temat rysunku	Widok rozdzielnic głównej RGNN oraz rozdzielnic głównej węzła ciepłego RGWC				skala	—
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/86/WŁ	podpis			data	03.2012
asystent prof.	mgr inż. Arkadiusz Małachowski	podpis				
asystent prof.	LOD/1700/P/OCE/11	podpis				
asystent prof.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis				
asystent prof.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis			nr rys.	
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis			E-1b	