centrala wentylacyjna podwieszana
0,3kW; 230V

centrala wentylacyjna stojąca
0,42kW; 230V

centrala wentylacyjna stojąca
2,3kW; 400V

WENTYLATOR
ŚCIENNY; 0,01kW; 230V

ŚWIETLNA TABLICA
OSTRZEGAWCZA TYP TP-4.s
4W, 230V

ŚWIETLNA TABLICA
OSTRZEGAWCZA 4W, 230V

CZUJNIK STĘŻENIA
CO+LPG
4W, 230V

CZUJNIK STĘŻENIA
CO+LPG 4W, 230V

CZUJNIK STĘŻENIA
CO+LPG TYP WG-33.EN
4W, 230V

WENTYLATOR
KANAŁOWY; 0,5kW; 400V

WENTYLATOR
ŚCIENNY; 0,01kW; 230V

WENTYLATOR
ŚCIENNY; 0,01kW; 230V

PRZEWÓD GRZEJNY NA PRZEWODZIE PPOŻ

BRAMA WJAZDOWA

centrala wentylacyjna stojąca
1,2kW; 400V

centrala wentylacyjna stojąca
1,6kW; 400V

Pompy ciepła 2 x Logatherm WPS 52

KLIMATYZATORY SUFITOWE KL17
- ZASILANIE I WSPÓŁPRACA Z JEDN. ZEWN. SK11

KLIMATYZATORY SUFITOWE KL18
- ZASILANIE I WSPÓŁPRACA Z JEDN. ZEWN. SK12

RGNN
ROZDZIELNICA GŁÓWNA NISKIEGO NAPIĘCIA

GSU
GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA

UPS
UPS

CAW
CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

RUPS
ROZDZIELNICA OBWODÓW ZASILANYCH Z UPS-a

TOZ
TABLICA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

RPOŻ
TABLICA POŻAROWA (UMIEŚCIĆ POD TABLICĄ TOZ)

LEGENDA:

- GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM 2P+Z, 16A
- WYSOKOŚĆ MOTAŻU OSPRZĘTU
- GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM IP44, 2P+Z, 16A
- WYPUST 1-FAZOWY
- POZOSTAWIĆ 2m PRZEWODU W ZAPASIE
- WYPUST 3-FAZOWY
- KORYTO NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYMIAR - 300 x 60 [mm]
- KORYTO OGNIOWE NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WYMIAR - 50 x 60 [mm]
- OBWODY ZASILANIA PODSTAWOWEGO

UWAGA:

Na rysunku przedstawiono trasy kablowe dla obwodów zasilania podstawowego. Zaprojektowano korytka o wysokości 60mm oraz szerokości 300 dla obwodów zasilania podstawowego i 50mm dla koryt ogniowych. Mocowanie do sufitu. Na tych samych trasach należy ułożyć korytka ogniowe E90 50x60mm dla obwodów oświetlenia awaryjnego i znaków bezpieczeństwa.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH		branża elektryczna
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11		
temat rysunku	**Plan zasilania urządzeń elektrycznych. Piwnica**		skala 1:100
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/WŁ	podpis	data 03.2012
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machałowski LOD/1700/POOE/11	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis	nr rys. E-2a
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis	