


UWAGI:

- RYSUNEK PRZEDSTAWIA PRZYKŁADOWY SPOSÓB INSTALOWANIA PRZECIWOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
- TORY SYGNAŁOWE WYKONYWAĆ PRZEWODEM OGNIODOPORNYMI 1,5mm²
- UMIĘSCOWIENIE WYŁĄCZNIKÓW P-POŻ. POWINNO UNIEMOŻLIWIAĆ PRZYPADKOWE ICH WCISNIĘCIE

					
INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. kódz ul. Narutowicza 7/9					
nazwa obiektu		BUDYNEK KOMENDY POWATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPŁEM BUDYNKÓW TOMARZY SZARYCH		branża elektryczna	
adres		Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 46d obręb 11			
temat rysunku		Schemat wyłącznika p-poż.		skala —	
projektant		mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 40b/68/WL	podpis		data
asystent proj.		mgr inż. Arkadiusz Machalowski LOD/1700/P/OOE/11	podpis		03.2012
asystent prof.		mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis		
asystent prof.		mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis		nr rys.
sprawdz.		mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WL	podpis		E-1c