

LEGENDA

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
X

LEGENDA:

Osprzęt łączeniowy powinien być jednego producenta, jednej serii, kolor biały lub wg opinii użytkownika.

- Wyłącznik oświetlenia 10A, 230V
- Przełącznik oświetlenia 10A, 230V
- Łącznik przyciskowy 10A, 230V
- Przełącznik schodowy 10A, 230V
- Moduł przełączający

- obwody oświetlenia podstawowego

- obwody oświetlenia awaryjnego

Do opraw oznaczonych symbolem ■ należy doprowadzić dwa przewody YDY 3x1,5mm2 oraz HDGs 3x1,5mm2 EI90.

1x8W

1x8W

IP65 1x8W

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH		branża elektryczna
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11		
temat rysunku	**Plan rozmieszczenia opraw oświetleniowych i znaków bezpieczeństwa. Parter**		skala 1:100
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/Wł.	podpis	data 03.2012
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machałowski LOD/1709/POOE/11	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis	nr rys. **E-3b**
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/Wł.	podpis	