LEGENDA:

- Taśma ułożona pod podłogą antystatyczną
- Połączenie z dostępnymi częściami przewodzącymi
- MSW — Miejscowa szyna wyrównawcza
- Wykładzina bezspoinowa antyelektrostatyczna o rezystancji 50 kΩ ≤ R ≤ 10 MΩ, cokół wysokości min. 10 cm
- PEL - 4 x gniazdo dedykowane DATA 230V, 3 x gniazdo RJ45, - zostawić 2 m zapasu przewodu
- OBWODY ZASILANIA INSTALACJI S ŁABOPRĄDOWYCH I KOMPUTEROWYCH

UWAGI:

1. Wszystkie części metalowe tzn. korytka, konstrukcje sufitów podwieszonych, rury wodociągowe, grzewcze, kanały wentylatacyjne, wyłewki wodne, brodziki natryskow.
2. Zaciski ekwipotencjalne połączyć przewodem magistralnym LgY-6mm2 ze sobą oraz z szyną PE w rozdzielnicy. Przewód prowadzić w rurce RVS 18 p/t
3. Wszystkie kanały wentylacyjne połączyć ze sobą (segmenty) oraz z szyną EC przewodem Ly-4mm2-750V na początku,końcu oraz w środku długości.
4. Szyny PE oraz EC połączyć ze sobą w sposób łatwy do demontażu.
5. Wszystkie przewody PE i CC powinny być oznaczone dla ułatwienia identyfikacji obwodu.
6. Miejscowe Szyny Wyrównania Potencjału umieścić w miejscach wskazanych pod urządzeniami.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH		branża elektryczna
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11		
temat rysunku	**Plan połączeń wyrównawczych i zasilania urządzeń komputerowych i teletechnicznych. Piwnica.**		skala 1:100
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/WŁ	podpis	data 03.2012
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machałowski LOD/1700/POOE/11	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis	nr rys. E-4a
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis	