



# Przekrój A-A



21	Przepust PCV DN 100 dla kabli	1	ju
20	Właznik alarmowy - brak prasy pomp	1	ju
19	Właznik pływakowy pomp	1	ju
18	Właznik pływakowy pomp	1	ju
17	Sonda Hydrosyrena	1	ju
16	Rozdzielnica zasilania i monitoringu	1	ju
15	Strutina DN 100 L=3,66m + pokrywa z podłogą gipsu z luksem monitorowym i pokrywą antyinterferencyjną	1	ju
14	Drewniak złączony z krawcowanym	1	ju
13	wywiązki PCV DN 110	2	ju
12	Kłapa włazowa, stalowa z rynną i uszczelnianiem o wym. 600x 800 stal nierdzewna	1	ju
11	Latachki do zawieszania pływaków	1	ju
10	Latachki z szablą do wysięgnięcia pompu	2	ju
9	Tłojnik 65/65/65 stal krawcowana	1	ju
8	Kołano 90 DN 65 stal ko.	2	
7	Prostka PE PNDR 17,6 DN 75x4,3 L=0,4m z kołnierzem stalowym oc.	1	ju
6	Zawieszki z przedłużonym napędem DN 65	2	ju
5	Zawór zwrotny, kulowy z otworami inspekcyjnym DN 65	2	ju
4	Rura tłoczna DN 65 stal ko. L=20m	2	ju
3-3a	Procednicę DN 100mm stal ko. ze wspornikami L=41m	2	ju
2	Podstawy ze stopu sprężystości kołniami 90 DN 65 mm	ju	
1	Pompa AS 0641 S 310/20 N 2.3 4KW 400V 50Hz U=2900 obr/min masa 14 kg q=3 dm <sup>3</sup> /s q=24m <sup>3</sup> /min 143mm	2	ABS Polska Sp. z o.o.
1p	Charakterystyka elementów	Mość	Dostawca

Zestawienie elementów przepompowni			
PRZECIĄT	Roman Jedrzejewski sr	140/52/80	
SPRZĘGŁOWA	Roman Jedrzejewski sr	140/52/80	
SPRAWIAŁA	mgr. Mirosław Ambroziwicz	180/52/80	
WŁASZCZ. MIKRO	mgr inż. JAN KISIEL EWICZ	85/64	
OBJEKT: BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI SZCZECZEN NODRĄ		 <p><b>BIURO PROJEKTOWE</b> <b>TECHNOLOGIA ARCHITEKTURY</b> tel. (+889) 421 24 71, fax. (+889) 421 04 13 tel. kom. 061 79 93 98</p>	
SYTUACJA: SZCZECZEN, UL. Bartłomaja 1A, kwatera 102 adres: woj. zachodniopomorskie STADIUM: DOKUMENTACJA: PWV Sieć kanalizacyj		NR DOKUM.	/w/12
CZĘŚĆ: REMONT I CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU PRZECIĄ. PRS.		NR PRZYSŁUKU	4
Przepompownia ścieków		DATA	marzec 2013 r.