

	OZNACZENIA NA RYSUNKU	OZNACZENIA NA RYSUNKU	
22000 W 28°5 m	PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. Z RUR MIEDZIANYCH NIEIZOLOWANYCH.	PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY PROD. VNH WALCZ TYPU K Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM FABRYCZNIE WYPOSAŻONY W : GÓRNĄ OSŁONĘ I DWIE BOCZNE . ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z FABRYCZNĄ NASTAWĄ N . KÓREK SPUSTOWY, ZAŚLEPKĘ I ODPOWIETRZNIK GRZEJNIK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W GŁOWICĘ TERMOSTATYCZNĄ DANFOSS RA 2994.	
22000 W 28°5 m	PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. Z RUR MIEDZIANYCH IZOLOWANYCH.	UWAGI	
		1. NASTAWY ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH GRZEJNIKÓW WG RYSUNKÓW ROZWINIĘĆ INSTALACJI C.O.	
		2. ŚREDNICE PIONÓW WG RYSUNKÓW ROZWINIĘĆ INSTALACJI C.O.	
		3. INSTALACJE PROWADZIĆ ZE SPADKIEM MIN. 3‰ W KIERUNKU ODWODNIEŃ . MIEJSCE ODWODNIEŃ USTALIĆ NA ETAPIE WYKONAWCZYM	
		4. W NAJWYŻSZYCH MIEJSCACH INSTALACJI , ZALAMANIACH I ZMIANACH KIERUNKU INSTALACJI ZAINSTALOWAĆ ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE. LOKALIZACJE ODPOWIETRZNIKÓW USTALIĆ NA ETAPIE WYKONAWCZYM	
		ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	T1 [°C]	O [%]
	↑ PIĘTRO		
1/1	KORYTARZ + KL.SCHOD.	27,56	20
1/2	POK. BIUROWY	22,23	20
1/3	POK. BIUROWY	21,34	20
1/4	POK. BIUROWY	13,80	20
1/5	POK. BIUROWY	18,88	20
1/6	POK. BIUROWY	12,05	20
1/7	POK. BIUROWY	11,21	20
1/8	POK. BIUROWY	13,83	20
1/9	POK. BIUROWY	11,60	20
1/10	WC	1,18	20
1/11	WC	2,44	20
1/12	POK. BIUROWY	8,98	20
1/13	POK. BIUROWY	11,84	20
	RAZEM		

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POMIESZCZEŃ
TEMPERATURA OBLICZENIOWA POMIESZCZEŃ

4. W NAJWYŻSZYCH MIEJSCACH INSTALACJI , ZALAMANIACH I ZMIANACH KIERUNKU INSTALACJI ZAINSTALOWAĆ ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE. LOKALIZACJE ODPOWIETRZNIKÓW USTALIĆ NA ETAPIE WYKONAWCZYM

MIEJSCE ODWODNIEŃ USTALIĆ NA ETAPIE WYKONAWCZYM

UWAGA DOT. MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

WSZELKIE NAZWY WŁASNE, DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTE W DOKUMENTACH (CZĘŚCI OPISOWEJ I RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO JEDNE Z NAZŁUWYCH , CO OZNACZA MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW , URZĄDZEŃ (W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTÓW O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH , CECHACH I WŁAŚCIWOŚCIACH, W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RÓWNOWAŻNYCH OPIS OPEROWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH PODAJĄC PRODUCENTA , MARKĘ , TYP I DOŁĄCZYĆ CERTYFIKATY , APROBATY TECHNICZNE itp. , KTÓRE OKREŚLAJĄ WŁAŚCIWOŚCI I ICH PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa inwestycji:	REWITALIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMISARIATU	
Nazwa opracowania:	INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ	
Nazwa i adres obiektu:	74-400 DĘBNO, UL. KOŚCIUSZKI 7 DZ. NR 383 OBRĘB 5 DĘBNO	
Inwestor:	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE 70-515 SZCZECIN, UL. MAŁOPOLSKA 47	Data: 12.2012r.
Projektował:	mgr inż. Tomasz Bednarczyk nr upr. bud. WTT/0420/02	Nr arch.:
Sprawdził:	mgr inż. Ł. Nijenowski mgr inż. Ł. Wojdanowski	Nr tys.: 969/2012
Opracował:	mgr inż. E. Wojdanowska	Skala: 1:50
	SANITARNA	Nr rys.: S-03

Przedsiębiorstwo Projektowe Projektbudowa
70-515 Szczecin ul. Bolesława Krzywoustego 73 lok. 5
tel. kom. 0604 220 023 e-mail: wojdanowska@tlen.pl