



Nr obwodu	011	012	013
Nazwa urządzenia	detektor gazu DEX/P	zawór samozamykający MAG-3	syrena SL-31 z sygnalizacją optyczną
przewód	YDY 4 x 1	YDY 2 x 1	YDY 3 x 1

#### UWAGI :

- Wyłącznik WK kotłowni wykonać na bazie typowej obudowy RN-1x8-55 firmy LEGRAND i zabudować w/i na zewnątrz budynku (można zastosować obudowę o równoważnych parametrach technicznych innego producenta). Wewnątrz zabudować aparaturę zgodnie ze schematem.
- Moduł MD-2z zamontować w/i na zewnątrz kotłowni w obudowie firmy HENSEL typ Mi 80310 o wym. 450x300x214 (wys/szer/głęb) (można zastosować obudowę o równoważnych parametrach technicznych innego producenta).

#### Ochrona przeciwporażeniowa

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania system TN-C-S,
- wyłącznik różnicowoprądowy w rozdzielnicy RK.

#### UWAGA DOT. MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

WSZELKIE "NAZWY WŁASNE" DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTE W DOKUMENTACH (CZĘŚCI OPISOWEJ I RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO JEDNE Z MOŻLIWYCH, CO OZNACZA MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ ( W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTÓW O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH, CECHACH I WŁAŚCIWOŚCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RÓWNOWAŻNYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEDSTAWIĆ OPIS OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH PODAJĄC PRODUCENTA, MARKĘ, TYPI I DOŁĄCZYĆ CERTYFIKATY, APROBATY TECHNICZNE IP, KTÓRE OKREŚLAJĄ WŁAŚCIWOŚCI I ICH PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa projektu :	Schemat zasilania i układ detekcji metanu kotłowni.				
Nazwa opracowania :	REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O.+ C.W.U.				
	BRANŻA ELEKTRYCZNA				
Nazwa i adres obiektu:	KOMISARIAT POLICJI W DĘBNIE 74-400 DĘBNO : UL. KOŚCIUSZKI 7 DZ. NR 393 OBRĘB 5 DĘBNO				
Inwestor :	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE 70-515 SZCZECIN : UL. MŁAOPOLSKA 47		Data :	Stadium :	
Projektował :	mgr inż. Grzegorz Gato nr upr. bud. 27/Sz/2002		12.2012r.	Nr arch. :	P.B.
Sprawił:	mgr inż. Aleksander Wierzykiewicz nr upr. bud. 53/Sz/78		966/kom3/2012	Skala :	
			Branża :	Nr rys. :	
Projektowane i Nadzór Budowlany Edyta Wójciszewska 70-370 Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 15/16 pok. 3 tel. kom. 0604 200 803 e-mail: edyta@poczta.fm			ELEKTRYCZNA	E-01	