

GAZ-stal, $\phi 50$

WG1

WG2

G

MAG-3

OZNACZENIA W RYSUNKU

WNIĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Z PRZYSTĄPKAMI BEZ SZWU

PROJEKTOWANY KOCIOŁ GRZEWCZY WG1 O MOCY MAX 85 kW

PROJEKTOWANY KOCIOŁ GRZEWCZY WG2 O MOCY MAX 85 kW

PROJEKTOWANY GAZOMIERNIK Z REZERWUJĄCĄ


PROJEKTOWANY GAZOMIERNIK Z REZERWUJĄCĄ

RURA OCHRONNA

ZAWÓR ODCINAJĄCY KŁOWY GAZOWY

FILTR

ZAWÓR KŁAPOWY ELEKTROMAGNETYCZNY MAG-3 400



Wszystkie nazwy własne, dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumencie (części opisowej i rysunkowej) należy traktować jako jedno z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach, w przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów wykonawca jest zobowiązany przedstawić opis oferowanych urządzeń i materiałów równoważnych podając producenta, markę, typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne itp., które określają właściwości ich parametry techniczne

Nazwa projektu :	AKSONOMETRIA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ			
Nazwa opracowania :	REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O.+C.W.U.			
Nazwa i adres zleźce :	BRANŻA TECHNOLOGIA + SANITARNIA			
	KOMISARIAT POLICJI W DEBNIE			
	74-400 DEBNO „UL. KOSCIUSZKI 7			
	DZ. NR 393 OBRĘB 9 DEBNO			
Investor :	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE	Data :	12.2012r.	Strona :
Projektant :	mgr inż. D. Tomaszewski	Nr arch. :		P.B.
Wykonawca :	mgr inż. J. Krawczyk	Nr rys. :	9601.0m2.2012	Skala :
Opis :	mgr inż. E. Wójcik	Temat :	TECHNOLOGIA	1:50
Projektowanie: Nazwa Branży Technologia + Sanitarna				S-07
70-570 Szczecin ul. Białostocka 1516, pok. 3				
tel. kom. 609 201 803 e-mail: elw@poczta.fm				