Nr obwodu		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12
Nazwa urządzenia		pompa obiegu kotła II	zasilanie regulatora ISR-KSF kotła II	sterowanie pompą obiegu kotła II	czujnik STB temp. wody w kotle II	czujnik MTC kontroli temp. wody w kotle II	czujnik braku wody w kotle II	czujnik ciągu w czopuchu kotła II	palnik kotła II			pompa obiegu instalacji c.o. bud. pomocnicz. posterunku	pompa cyrkulacyjna c.w.u.	pompa obiegowa ładująca c.w.u.	zasilanie regulatora ISR-BCA	sterowanie pompą obiegu instalacji c.o. bud. pomocnicz. posterunku	sterowanie pompą cyrkulacyjną c.w.u.	sterowanie pompą obiegową ładującą c.w.u.	czujnik temp. zewn.	czujnik temp. wody zasilającej za sprzęgłem	czujnik temp. wody w podgrzewaczu c.w.u.	czujnik temp. na zasilaniu instalacji c.o. bud. pomocniczego posterunku	siłownik zaworu na zasilaniu instalacji c.o. bud. pomocniczego posterunku
									I stopień	II stopień													
Moc [W]		120	10	——	——	——	——	——	——	——		140	60	160	10	——	——	——	——	——	——	——	10
przewód		YDYżo 5 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	przewód producenta kotła	przewód producenta kotła	YDYżo 3 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	przewód producenta kotła	przewód producenta kotła		YDYżo 3 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	YDYżo 3 x 1.5	LIYCY 2 x 1	LIYCY 2 x 1	LIYCY 2 x 1	LIYCY 2 x 1	YDYżo 4 x 1.5



UWAGA DOT. MATRIAŁÓW i URZĄDZEŃ

WSZELKIE "NAZWY WŁASNE" DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW i URZĄDZEŃ ZAWARTE W DOKUMENTACH (CZĘŚCI OPISOWEJ i RYSUNKOWEJ PROJEKTU) NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO JEDNE Z MOŻLIWYCH , CO OZNACZA MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW , URZĄDZEŃ (W TYM TECHNOLOGII) INNYCH PRODUCENTÓW O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH , CECHACH i WŁAŚCIWOŚCIACH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA RÓWNOWAŻNYCH URZĄDZEŃ i MATERIAŁÓW WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEDSTAWIĆ OPIS OFEROWANYCH URZĄDZEŃ i MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH PODAJĄC PRODUCENTA , MARKĘ , TYP i DOŁĄCZYĆ CERTYFIKATY , APROBATY TECHNICZNE itp. , KTÓRE OKREŚLAJĄ WŁAŚCIWOŚCI I ICH PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa rysunku :	Rozdzielnica RK kotłowni - schemat połączeń c.d.		
Nazwa opracowania :	REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ C.O.+ C.W.U. BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Nazwa i adres obiektu:	KOMISARIAT POLICJI W DĘBNIE 74-400 DĘBNO ; UL. KOŚCIUSZKI 7 DZ. NR 393 OBRĘB 5 DĘBNO		
Inwestor :	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W SZCZECINIE 70-515 SZCZECIN ; UL. MAŁOPOLSKA 47	Data : 12.2012r.	Stadium : P.B.
Projektował :	mgr inż. Grzegorz Gola nr upr. bud. 27/Sz/2002	Nr arch. : 966/tom3/2012	Skala :
Sprawdził:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz nr upr. bud. 53/Sz/78	Branża : ELEKTRYCZNA	Nr rys. : E-03

Projektowanie i Nadzór Budowlany Edyta Wojciechowska
70-370 Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 15/16 pok. 3
tel. kom. 0604 200 803 e-mail etjw@poczta.fm