



LEGENDA:

- OGRZEWANIE ZASILANIE
- - - OGRZEWANIE POWRÓT
- OGRZEWANIE ZASILANIE RURA PREIZOLOWANA
- OGRZEWANIE POWRÓT RURA PREIZOLOWANA
- KANAŁ WENTYLACYJNY

ETKIETA GRZEJNIKA MIĘDZIANECIO:

- TYP I WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA;
- GM—GRZEJNIK MIĘDZIANY
- 8-WYSOKOŚĆ 800mm
- DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA [850]

ETKIETA POMIESZCZENIA ZMIERA:

- NAZWĘ [ŁAZIENKA]
- OZNACZENIE KONDYGNACJI POMIESZCZENIA [2]
- PROJEKTOWANĄ TEMP. WĘWN. [24°C]
- OBŁĄŻENIE Ciepłota [622W]

UWAGI:

- RUROCIĄGI WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK MIĘDZIANYCH I PROWADZIĆ PO WIERZCHU PRZEGRÓD BUDOWLANICH
- WSZYSTKIE RURY IZOLOWAĆ PREFABRYKOWANĄ OTULINĄ Z WĘTNY MINERALNEJ
- W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI MONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPIEWETRZNIKI

INWESTPROJEKT-ZACHÓD			
Spółka z o.o. 90-117 Łódź, ul. Narutowicza 7/9			
INWESTPROJEKT			
NAZWA OBIEKTU	BUDYNEK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z BUDYNKAMI TOWARZYSZĄCYMI		
ADRES	Choszczno, ul.Boh.Warszawy/Zielna, dz.nr315/1 315/2 315/3 319/3 319/4 319/5; obr.3		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU GARAŻY		
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna Wielgosz	DATA	lipiec 2011
ASISTENT PROJEKTANTA	---	DATA	---
SPRAWDZAJĄCY	---	DATA	lipiec 2011