



L-2 L-3 L-4 L-5

BUDYNEK GŁÓWNY "A"
RZUT PIWNIC 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
szybkie wyłączenie zasilania

istn. R-G

YKY 5x150 mm²
zasilanie podstawowe z rozdzielni
YKY 5x70 mm²
zasilanie rezerwowe z agregatu

PUH ALMOR Koszalin ul. Jana z Kolna 10, tel. 0-94 348 14 49		
Temat	Przebudowa i remont instalacji elektrycznych	
Obiekt	KOMPLEKS OBIEKTÓW POLICYJNYCH	
Adres	Szczecin, ul. Kaszubska 35, dz.8/2	
Proj.	mgr inż. M.Pawłowska upr. UAN/N/7210/979/88 UW Koszalin	Data 04.2013
Spraw.	mgr inż. W.J.Grabski upr. UAN/U/7342/130/94 UW Koszalin	Rys.nr 5