

ZZ-2380-112/13

informacja na stronę internetową

dotyczy: dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **„Remont kompleksowy KPP w Łobzie przy ul. Wojska Polskiego 2”**.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania złożonego w dniu 15.07.2013r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W poprzednim etapie Zamawiający wymagał aby generalny wykonawca – ze względu na montaż w swoim zakresie izotopowych czujek dymu – posiadał zezwolenie PAA. W obecnym etapie oferent (generalny wykonawca), w myśl art. 26 ust. 2B uPzp, również i tym razem jest zobligowany do posiadania tego rodzaju uprawnień. Zgodnie z poz. 111 Kosztorysu elektrycznego: „Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych – czujek, izotopowej czujki dymu”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na ww. pytanie udzielono w związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną w dniu 15.07.2013r. dotyczącą uzupełnienia STWiOR w części elektrycznej o punkt 5.6 i opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego.