

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KLIMATYZACJI (UKŁD MULTI) –  
ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

<b>TYP URZĄDZENIA</b>	<b>MOC (CHŁ/GRZ) [kW]</b>	<b>ILOŚĆ [szt]</b>
Jednostka zewnętrzna FM41AH	13,5/14,1	1
Jednostka wewnętrzna MS09AW	3,5/3,9	2
Dystrybutor PMBD3620	-	1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KLIMATYZACJI (UKŁD VRF) – ARCHIWUM,  
SALE ODPRAW, SERWEROWNIE

<b>TYP URZĄDZENIA</b>	<b>MOC (CHŁ/GRZ) [kW]</b>	<b>ILOŚĆ [szt]</b>
Jednostka zewnętrzna ARUN140LTE4	39,2/44,1	1
Jednostka wewnętrzna ARNU07GSBL2	2,2/2,5	8
Jednostka wewnętrzna ARNU09GSBL2	2,8/3,2	1
Jednostka wewnętrzna ARNU12GSBL2	3,6/4,0	1
ARBLN01621	-	8
ARBLN03321	-	2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KLIMATYZACJI (UKŁD VRF) –  
KOMENDANCI, SEKRETARIATY, SALA WIZYTOWA

<b>TYP URZĄDZENIA</b>	<b>MOC (CHŁ/GRZ) [kW]</b>	<b>ILOŚĆ [szt]</b>
Jednostka zewnętrzna ARUN100LTE4	28/31,5	1
Jednostka wewnętrzna ARNU07GSBL2	2,2/2,5	1
Jednostka wewnętrzna ARNU12GSBL2	3,6/4,0	5
Jednostka wewnętrzna ARNU15GTQC2	4,5/5,0	2
ARBLN01621	-	6
ARBLN03321	-	1



(37.32 kW)  
Dodatkowy czynnik chłodzący 1,99 kg



