

***informacja na stronę internetową/
tablicę ogłoszeń***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont części budynku A wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

Na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami oraz dokonaną zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie

Czy w pozycji 4.5 przedmiaru budowlanego należy wycenić płyty Fermacell gr. 18 mm czy zgodnie z opisem 3 cm

Odpowiedź

Wycenę należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie

Na rysunku PW/W/02 w pomieszczeniu 2/29 (214) - punkt dystrybucyjny , wrysowana jest jednostka ścienna klimatyzacji, która nie jest ujęta w zestawieniu i w przedmiarze robót, którego zgodnie z SIWZ nie należy zmieniać.

W przedmiarze nie ujęte są także 2 jednostki wewnętrzne ściennie (montaż dotyczy 20 jednostek wewnętrznych, ale dostawa tylko 18). Proszę o weryfikację przedmiaru robót.

Odpowiedź

Wycenę należy dokonać zgodnie z ilością podaną w przedmiarze robót, tj. 20 jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, w tym klimatyzator w pomieszczeniu 2/29.

W załączeniu przedstawiamy skorygowane zestawienie elementów klimatyzacji.

Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert

Wyk. K.O.