NR POM.	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA	WYK. PODŁOGI	SUFITY PODWIESZANY
0.1	Wiatrołap	6,20 m²	terakota	rastrowy
0.2	Hall	32,86 m²	terakota	rastrowy
0.3	WC interesantów	4,92 m²	terakota	g-k
0.4	Pok. przyjęć interesantów	9,30 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.5	Recepcja	2,85 m²	terakota	rastrowy
0.6	Komunikacja	35,89 m²	terakota	rastrowy
0.7	Pok. pomocnika oficera dyżurnego	22,29 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.8	Pomieszczenie wydawania broni	3,84 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.9	Pomieszczenie rozładowania broni	2,12 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	-
0.10	Pok. oficera dyżurnego	22,78 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.11	Pok. szyfrów	3,99 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	-
0.12	Komunikacja	3,04 m²	terakota	rastrowy
0.13	Pomieszczenie monitoringu (1os)	7,71 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.14	Pomieszczenie socjalne	12,66 m²	terakota	rastrowy
0.15	Ancks wypoczynkowy	3,45 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.16	Pomieszczenie łączności	17,66 m²	Podłoga techniczna	rastrowy
0.17	Pok. sztabu kryzysowego	16,57 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.18	Szatnia dyżurnych (13os)	14,39 m²	terakota	rastrowy
0.19	Łazienka + WC	9,20 m²	terakota	g-k
0.20	Komunikacja	7,55 m²	terakota	rastrowy
0.21	Komunikacja	42,88 m²	terakota	rastrowy
0.22	Pokój profosa	11,42 m²	terakota	rastrowy
0.23	Pokój zatrzymanych (2os)	11,31 m²	wyl.bet.-farba do betonu	-
0.24	Pokój zatrzymanych (2os)	11,31 m²	wyl.bet.-farba do betonu	-
0.25	Pokój zatrzymanych (2os)	11,31 m²	wyl.bet.-farba do betonu	-
0.26	Pomieszczenie wydawania posiłków	10,66 m²	terakota	rastrowy
0.27	WC dla zatrzymanych	8,35 m²	terakota	g-k
0.28	Umywalnia dla zatrzymanych	7,47 m²	terakota	g-k
0.29	Pokój zatrzymanych (2os)	11,31 m²	wyl.bet.-farba do betonu	-
0.30	Pokój zatrzymanych (2os)	11,31 m²	wyl.bet.-farba do betonu	-
0.31	Pokój zatrzymanych (2os)	11,31 m²	wyl.bet.-farba do betonu	-
0.32	Mag. bielizny zakażonej biologicznie	1,93 m²	terakota	-
0.33	Mag. materacy	4,90 m²	terakota	-
0.34	Mag. brudnej pościeli	2,29 m²	terakota	-
0.35	Mag. bielizny czystej i kocy	2,29 m²	terakota	-
0.36	Komunikacja	8,40 m²	terakota	rastrowy
0.37	Komunikacja	14,53 m²	terakota	rastrowy
0.38	Pomieszczenie porządkowe	1,76 m²	terakota	g-k
0.39	Szatnia z depozytem	5,32 m²	terakota	g-k
0.40	WC dla zatrzymanych	5,03 m²	terakota	g-k
0.41	Pokój obróbki	8,56 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.42	Pomieszczenie wstępnego zatrzymania	5,23 m²	terakota	-
0.43	Klatka schodowa	35,31 m²	terakota	rastrowy
0.44	Komunikacja	80,72 m²	terakota	rastrowy
0.45	Pok. DZ rew I (2os)	12,02 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.46	Pok. DZ rew I (2os)	12,23 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.47	Pok. DZ rew I (2os)	12,19 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.48	WC męskie	8,69 m²	terakota	g-k
0.49	WC damskie	4,14 m²	terakota	g-k
0.50	Pomieszczenie socjalne	8,41 m²	terakota	rastrowy
0.51	Pok. DZ rew I (2os)	12,18 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.52	Pok. DZ PP w Morzyczynie (2os)	11,94 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.53	Pok. dla RD	12,31 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.54	Pok. OPI	14,82 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.55	Komunikacja	9,83 m²	terakota	rastrowy
0.56	Klatka schodowa	21,68 m²	terakota	-
0.57	Pok. DZ PP w Morzyczynie (3os)	20,44 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.58	Kierownik rew I DZ Kierownik rew II DZ Kierownik DZ PP w Morzyczynie (3os)	21,46 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.59	Pok. Wydziału konwojowego	14,24 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.60	Pok. DZ PP w Morzyczynie (3os)	19,51 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.61	Pok. DZ rew II (3os)	17,99 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.62	Pok. DZ rew II (3os)	19,39 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
0.63	Pok. DZ rew II (3os)	15,96 m²	Rulon PCW CFLS1/CFLS2	rastrowy
	SUMA	833,61 m²		

UWAGI:

1. Hp - Wysokość parapetów okien podano do poziomu warstwy wykończeniowej podłogi
H0 - Wysokość otworu okiennego w murze nie uwzględniająca parapetu podana do poziomu warstwy wykończeniowej podłogi
2. Obudowy przewodów kominowych wymurować po wykonaniu instalacji kanalizacyjnych. Lokalizację otworów rewizyjnych w obudowach dostosować do rewizji wykonanej w kanalizacji.
3. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń określona została na podstawie normy PN -70/b-02365 (nie uwzględniając warstw wykończeniowych ścian)
4. Przejścia przewodów instalacyjnych o średnicy powyżej 4cm przez stropy na wszystkich kondygnacjach naziemnych zabezpieczyć p-poż do odporności min. EI60. (oprócz instalacji ks w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdujących się w jednym pionie, pod warunkiem że pion ks nie przechodzi przez pomieszczenia o innej funkcji)
5. Przejścia instalacji przez pomieszczenia wydzielone p-poż zabezpieczyć klapami lub opaskami do wymaganej odporności ogniowej tych pomieszczeń.
6. W pomieszczeniach przesłuchań i okazań na I piętrze oraz wszystkich pomieszczeniach w pionie nie przewiduje się pracy stałej oraz dłuższego pobytu osób (maksymalny czas pracy: 2h)
7. W części garażowej - strop REI 120.
8. W pozostałej części budynku - strop REI 60.
9. Główna konstrukcja nośna budynku R 120.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9			
nazwa obiektu	BUDYNEK POWIATOWEJ KOMENDY POLICJI WRAZ Z BUDYNKAMI TOWARZYSZĄCYMI		**branża** TELETECHNIKA
adres	STARGARD SZCZECIŃSKI, UL. WARSZAWSKA 29, DZ.NR 64		**skala** 1:100
temat rysunku	Okablowanie na potrzeby interkomu windowego - parter.		
projektował	*mgr inż. Andrzej Łyżniak upr.: 163/93/WŁ*	**podpis** **data** 02.2014	**nr rys** 02
rysował	*Paweł Teodorczyk lic: 0005737*	**podpis** **data** 02.2014	