

SYMBOL	TK	
OPIS/TYP URZĄDZENIA	ROZDZIELNICA WĘZŁA CIEPLNEGO	ZASILANIE
NAPIĘCIE	400/230V	400/230V
MOC SZCZYTOWA	4,0kW	-
PRĄD SZCZYTOWY	21,7A	-

RPOŻ	SYMBOL				RP0	RP1	RP2	RP3	RP4	RP5	RP6	RP7	RPDOZ	RW1	RW2	RUPS	CAW	TOZ	PC	SOLARY	TP	BK	PF-431
ROZDZIELNICA POŻAROWA	OPIS/TYP URZĄDZENIA	ZASILANIE	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KL. B TN-S	POMIAR U, I, cos-ϕ	ROZDZIELNICA PIĘTROWA PIWNICA	ROZDZIELNICA PIĘTROWA PARTER	ROZDZIELNICA PIĘTROWA PARTER	ROZDZIELNICA PIĘTROWA 1 PIĘTRO	ROZDZIELNICA PIĘTROWA 1 PIĘTRO	ROZDZIELNICA PIĘTROWA 2 PIĘTRO	ROZDZIELNICA PIĘTROWA 2 PIĘTRO	ROZDZIELNICA NA BUDYNKÓW TOWARZYSZ.	ROZDZIELNICA OBWODÓW PDOZ PARTER	ROZDZIELNICA OBWODÓW WENTYLACJI PIWNICA	ROZDZIELNICA OBWODÓW WENTYLACJI 2 PIĘTRO	ROZDZIELNICA UPS OBWODÓW KOMPUTEROWYCH	CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	TABLICA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO	ZASILANIE POMP CIEPŁA	ZASILANIE UKŁADU SOLARNEGO	ZASILENIE POMP WĘZŁA CIEPLNEGO	BATERIA KONDENSATORÓW	PRZEŁĄCZNIK FAZ ELEMENT WYŁĄCZNIKA POŻAROWEGO
400/230V	NAPIĘCIE	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	400/230V	230V	400/230V	3x230V
5,0kW	MOC ZNAMIONOWA	-	-	-	51,6kW	35,5kW	23,8kW	28,0kW	17,1kW	29,3kW	17,4kW	32,7kW	5,0kW	8,6kW	43,4kW	108,0kW	8,4kW	5,5kW	34,0kW	4,0kW	1,0kW	---	-
7,8A	PRĄD ZNAMIONOWY	-	-	-	80,1A	55,1A	36,9A	43,5A	26,5A	45,5A	27,0A	50,8A	7,8A	13,3A	67,4A	167,6A	13,0A	8,5A	52,8A	6,2A	4,3A	---	-
3,5kW	MOC SZCZYTOWA	-	-	-	33,6kW	18,3kW	12,2kW	11,6kW	7,6kW	13,7kW	7,9kW	17,5kW	5,0kW	8,2kW	41,2kW	84,5kW	8,4kW	5,5kW	30,0kW	3,0kW	0,8kW		
5,4A	PRĄD SZCZYTOWY	-	-	-	52,1A	28,3A	18,9A	17,9A	11,8A	21,2A	12,2A	27,2A	7,8A	12,7A	64,0A	130,8A	13,0A	8,5A	46,5A	4,7A	3,5A	---	-

UWAGA
Baterię kondesatorów dławikową wraz z wielostopniowym regulatorem dobrać po 2 miesiącach od oddania budynku do użytkowania - po przeprowadzeniu analizy obiążeń i pobieranych mocy analizatorem sieciowym.

Rev. 1
Zmianie uległa moc RP0, w związku z rozbudową rozdzielnicy o zasilanie dźwigu osobowego.

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9

nazwa obiektu	BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH		branża elektryczna
adres	Stargard Szczeciński, ul. Warszawska 29, 464 obręb 11		
temat rysunku	**Schemat rozdzielnicy głównej RGNN oraz rozdzielnicy głównej węzła cieplnego RGWC**		skala ---
projektant	mgr inż. Stanisław Wojciechowski nr upr. 406/88/WŁ	podpis	data 10.2013
asystent proj.	mgr inż. Arkadiusz Machałowski LOD/1700/POOE/11	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	podpis	
asystent proj.	mgr inż. Adam Wojciechowski	podpis	nr rys. **E-1a**
sprawdz.	mgr inż. Sławomir Kos nr upr. 75/92/WŁ	podpis	