


PRZĘKROU A - A



PRZĘKROU B - B

PRZĘKROU B - B

- LEGENDA:
- ZASILANIE SIECI NISKICH PARAMETRÓW 90°C - RURA PREIZOLOWANA DN 80
 - POWRÓT SIECI NISKICH PARAMETRÓW 65°C - RURA PREIZOLOWANA DN 80
 - ZASILANIE INSTALACJI CIEPŁEJ - RURA STALOWA DN 80
 - POWRÓT INSTALACJI CIEPŁEJ - RURA STALOWA DN 80
 - PRZEWÓD SPUSTOWY LUB ODPWIEWNIAJĄCY - RURA STALOWA DN 15

S	OBIEKT : Stacja obsługi samochodów w Koszalinie		DATA wrzesień 2013 r.
	TEMAT:	Projekt wykonawczy stacji obsługi samochodów	
	ADRES:	Koszalin, ul. Krakusa i Wandy 11, dz.nr 46/2	
	NAZWA RYS.:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPŁEJ Przekrój A-A i przekrój B-B	
	PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Słowiński ZAP/0249/PWOS/12	
SPRAWDZIŁ:		Jan Kozakiewicz A/PNB/8300/57/81	NR. RYS. 4
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Grzegorz Naszydlowski	