



UWAGA:
INSTALACJĘ
ODPROWADZENIA
SKROPLIN OD
KLIMATYZATORÓW NALEŻY
WYKONAĆ ZGODNIE Z
RYSUNKIEM LUB
ALTERNATYWNIE WEDŁUG
PROJEKTU INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ.
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ
MONTAŻ POMPEK
SKROPLIN.

RZUT PIWNIC - FRAGMENT

ARCHIWUM

- LEGENDA:
- PRZEWODY FREONOWE-KLIMATYZAJA (ZASILANIE/POWRÓT)
 - SKROPLINY (PODŁĄCZYĆ DO KANALIZACJI PRZEZ ZASYFONOWANIE)
 - KLIMATYZATOR NAŚCIENNY TYPU SPLIT

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35 W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ 2 ETAP I		OBIEKT/ADRES:	
		KOMENDA MIEJSKA POLICJI UL.KASZUBSKA 35 DZ.NR 8/5 OBRĘB 1046 ŚRÓDMIEŚCIE SZCZECIN	
		INWESTOR:	
		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI UL.MAŁOPOLSKA 47 70-515 SZCZECIN	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA	RYSUNEK:	
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL.OSIEK 1/4 T:4643763 M:695426810 E:atelier_xxi@wp.pl		BUDYNEK A/ RZUT PIWNIC-FRAGMWNT	
PROJEKTANT	mgr inż. Bogdan Wencel upr. proj. A/PB/8300/163/83	FAZA:	BRANŻA:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Sylwester Chudy upr. proj. ZAP/0196/POOS/11	P.W.	SANITARNA
OPRACOWALI	mgr inż. Adam Radaszewski upr. proj. Łukasz Soja	SKALA:	MIEJSCE/DATA:
		1:100	Szczecin, 04.2014
			NR RYS.: PW/W/01