

T1–1

P_i = 7,25 kW

UWAGA:
1. ISTNIEJĄCY ROZŁĄCZNIK Q1 – 3–BIEGUNOWY WYMIENIĆ NA 4–BIEGUNOWY 63 A.
2. ZALECA SIĘ W MAKSYMALNYM STOPNIU WYKORZYSTAĆ APARATURĘ ISTNIEJĄCĄ.

LP	OZNACZENIE	WYSZCZEGÓLNIENIE	J.M.	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
9	Z1,Z2	KOMPENSATOR DO STEROWANIA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PRZYCISKAMI PODŚWIETLANYMI	SZT	2
8	K1,K2	PRZEKAŹNIK BISTABILNY 230V AC 16A 1Z	SZT	2
7	F51,F52	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG B–16	SZT	2
6	F5	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2–BIEG 40–30–AC	SZT	1
5	F1,F2,F3,F4	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1–BIEG B–10	SZT	4
4	H1–3	LAMPKA SYGNALIZACYJNA TRÓJFAZOWA	SZT	1
3	FF	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ 4–BIEG TYPU 2	SZT	1
2	Q1	ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 4–BIEG 63 A	KPL	1
1	1	ROZDZIELNICA WNĘKOWA (ISTNIEJĄCA)	SZT	1

Projektował	mgr inż. R. Bełdyga Upr.A/PNB/8300/85/80	05.14.	
Sprawdził	mgr inż. W. Jasiński Upr. GT–V–63/25/77	05.14.	
	Nazwiska	Data	Podpis

Obiekt: KOMISARIAT POLICJI II W KOSZALINIE.
75–078 KOSZALIN. UI.KRAKUSA I WANDY 11, DZ. 46/2.

Treść:

ROZDZIELNICA T1–1.
SCHEMAT IDEOWY.

Skala: – – – –

Nr. Umowy

Nr. Rysunku 7/12