

ZZ-2380-111/14

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ KPP Gryfino
budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami oraz modyfikacją:

Pytanie:

Pytania dotyczące kosztorysów: Instalacji SAP

1. poz. 4 i poz. 5. - montaż akumulatorów - która z pozycji jest obowiązująca – prosimy o odpowiedź i ewentualną korektę przedmiarów
2. poz. 7 i poz. 8 - zgodnie z rysunkami jest 12 czujek i 12 gniazd - w kosztorysie 20, prosimy o odpowiedź którą ilość należy przyjąć i o ewentualną korektę przedmiarów
3. poz. 13 - na rysunkach jest 7 przycisków w kosztorysie 8 proszę o korektę przedmiarów.
4. poz. 14 - na rysunkach są 4 przyciski Start natomiast w kosztorysie 3 szt. Proszę o odpowiedź która ilość jest właściwa i o ewentualną korektę przedmiarów.
5. poz. 22 i 23 - łącznie mamy 8 butli więc suma węży powinna wynosić 8 szt. Prosimy o odpowiedź które węże należy przyjąć.
6. poz. 24 - na rysunkach jest 14 dysz w kosztorysie tylko 5 szt. Czy wszystkie dysze należy zamontować jeśli tak to prosimy o korektę przedmiarów.
7. poz. 25 - 8 butli więc powinno być 8 zaworów a w kosztorysie przyjęto 7 szt. Prosimy o korektę przedmiarów.
8. W kosztorysie w poz. 26 jest 4 szt. siłowników a zgodnie z dokumentacją powinno być 5 sztuk siłowników pneumatycznych. Prosimy o odpowiedź jaką ilość siłowników zamontować i o ewentualną korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru robót „Instalacji gaszenia gazem” w pozycjach nr 4,5,7,8,13,14,22,23,24,25,26.

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót „Instalacji gaszenia gazem”.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonuje modyfikacji treści siwz. Modyfikacja dotyczy następującego punktu specyfikacji:

Rozdział 3, Opis rozwiązań technicznych, strona 5:

Zapis „Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne;”

przyjmuje brzmienie:

„Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych.”

Termin składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium nie ulega przesunięciu.